

# émász hálózat

AQUAREA Mérnöki Vállalkozási és Szolgáltató Kft.  
- Gránicz János  
E-közmű azonosító: 474255236  
Kérelem tárgya:  
Jászfényszaru, Város Ipari Park  
szennyvíznyomócső áttervezése

## ÉMÁSZ Hálózati Kft.

Üzemviteli igazgatóság  
Gyöngyösi régióközpont  
3200 Gyöngyös, Gyár u. 7.  
Levél cím: 3201 Gyöngyös, Pf.: 48  
E-mail: gyongyosiregioekozmu@emasz.hu  
Kapcsolattartó: Éger Botond Szilamér

### Tárgy: Közmű üzemeltetői nyilatkozat

Az E-közmű rendszerben benyújtott kérelmében meghatározott munkák érintik Társaságunk üzemeltetésében lévő 0,4kV szabadvezeték, 20 kV kábel, 20kV szabadvezeték hálózatok biztonsági övezetét.

A 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet alapján:

*„6. § (1) Föld feletti vezeték - ideértve a vezeték tartószerkezetén (oszlopán) elhelyezett átalakító és kapcsoló berendezést is” - biztonsági övezete a vezeték névleges feszültségétől függően, a vezeték mindkét oldalán a szélső, nyugalomban lévő áramvezetőktől vízszintesen és nyomvonalukra merőlegesen mért, következő távolságokra lévő függőleges síkokig terjed:*

*a) föld feletti szabadvezeték esetében:*

*ae) 1 kV felett 35 kV névleges feszültségig 5 méter, de a vezeték azon szakaszán, amely a belterületre és a fokozott biztonságra vonatkozó előírásainak megtartásával létesült, 2,5 méter,*

*af) legfeljebb 1 kV névleges feszültségig 1 méter, a vezeték tartószerkezetén (oszlopán) elhelyezett*

*átalakító és kapcsoló berendezés esetében 2,5 méter,*

*b) föld feletti szigetelt vezeték és univerzális kábel esetében 0,5 méter, a szigetelt vezeték és univerzális kábel tartószerkezetén (oszlopán) elhelyezett átalakító és kapcsoló berendezés esetében 2,5 méter,*

*c) föld feletti burkolt vezeték esetében legfeljebb 25 kV névleges feszültségig 2,5 méter és 1,25 méter vezeték azon szakaszán, amely a belterületre és a fokozott biztonságra vagy a különleges biztonságra vonatkozó előírásoknak megtartásával létesült,*

*d) föld feletti vezeték végpontján a biztonsági övezet a végponttól vízszintesen minden irányban mért, a feszültséginttől függően az a), b) és c) pontban meghatározott távolságokra lévő függőleges síkokig is kiterjed.*

*(2) Földben elhelyezett vezeték biztonsági övezete mindkét oldalon a vezeték névleges feszültségétől függően*

*a) 35 kV-nál nem nagyobb névleges feszültség esetében 1 méter,*

*a vezeték szélső pontjától vízszintesen és nyomvonalára merőlegesen mért távolságokra lévő függőleges síkokig terjed.”*

ÉMÁSZ Hálózati Kft.

3525 Miskolc, Dózsa György út 13.

Bejegyezte: Miskolci Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám: 05-09-013453

# émász hálózat

## A tervezett munkálatokhoz az alábbi feltételek maradéktalan betartása mellett hozzájárulunk:

- Nyilatkozatunk az E-közmű rendszer által kiadandó Közműnyilatkozathoz készült, felhasználni csak azzal együtt, annak részeként lehet!
- A hálózataink biztonsági övezetében kivitelezési munkák csak a társaságunk által kiadott munkaterület átadás-átvételi jegyzőkönyv birtokában végezhetők. Ennek érdekében a munkálatok tervezett megkezdése előtt legalább 20 nappal a kivitelező köteles a munkakezdést elektronikus levélben bejelenteni a **regiolevelezes.gyongyos@elmu.hu** e-mail címre.
- Hálózataink biztonsági övezetében csak kellő körültekintéssel, kézi erővel végzett földmunka végezhető.
- A munka végzése során be kell tartani a biztonsági övezetben történő munkavégzésre vonatkozó 2/2013. (I. 22.) NGM rendeletben meghatározott tilalmakat és korlátozásokat.
- A hálózataink biztonsági övezetében kivitelezési munkák csak munkatársaink szakfelügyelete mellett végezhetők. A szakfelügyeletet a kivitelezőnek, a munkakezdés előtt legalább 20 nappal, írásban kell megrendelnie. A megrendelésnek tartalmaznia kell a következőket:
  - az igénylő (cég) nevét címét,
  - adószámát, számlaszámát (Bank nevét),
  - kapcsolattartó nevét, és telefonszámát,
  - a munkavégzés pontos helyét és idejét, (naponként, órától-óraig bontásban)
  - A vonatkozó E-közmű ügy azonosítóját,

A szakfelügyelet nem mentesíti a kivitelezőt a károkozás következményeitől!

- Jelen nyilatkozatunk a keltezésétől számított 1 évig érvényes.
- A kivitelezési munkák csak közműegyeztetett és érvényes engedélyekkel rendelkező kiviteli tervek alapján kezdhetők meg!
- A munkálatok által hálózatunkban és berendezéseinkben okozott károkért és balesetekért az építtető és kivitelező egyetemlegesen teljes anyagi és büntetőjogi felelősséggel tartozik.
- Kábelsértés esetén a 06-/20/30/70 978-5612-es, vagy a 06/80-42-43-44-es telefonszámon kell azonnal értesíteni az áramszolgáltatót!

Gyöngyös, 2021. február 22.

Tisztelettel,

  
**Vonnák György**  
üzemviteli műszaki irányító

  
**Rozinai Roland**  
senior üzemi munkatárs