


Meglévő, a régi átemelőből áthelyezve,
vagy azonos paraméterekkel rendelkező, helyettesítő gyártmány

Hegesztések: műszaki leírás szerint

| | | | | | | |
|--------------|------|----------------------------|---------------------|--------|-------|---------------------|
| Készül: 1 db | | | | | | |
| 28 | 9 | Szemeslánc | Ø10x50 | KO 33 | 1,73 | |
| 27 | 6 | Fényes alátét | M16 | KO 33 | 0.01 | |
| 26 | 6 | Hlf. tm. csavar | M16x30 | A2 | 0.1 | |
| 25 | 6 | Feszítőhüvely HKD–SR | M16x65 | A4 | 0.1 | HILTI |
| 24 | 12 | Hlf. csavar | M16x80 | A2 | 0.2 | |
| 23 | 0.6 | PVC lefolyócső | Ø110 | KG PVC | 1.1 | |
| 22 | 1 | Védőkosaras létra | | | 60.7 | 6.2.3. terven |
| 21 | 1 | Fedlapkeret | 600x600 | | 19.3 | 6.2.5. terven |
| 20 | 1 | Kétrészes fedlapkeret | 1000x600 | | 31.1 | 6.2.4. terven |
| 19 | 1 | Fedlap II. | 650x650 | | 26.5 | 6.2.7. terven |
| 18 | 2 | Fedlap I. | 650x510 | | 21.7 | 6.2.6. terven |
| 17 | 1 | BIOFILTER büztelenítő | BZ06HLP passzív | | | FOBA gyártmány |
| 16 | 1 | AVK kombi karima PE csőhöz | DN150 PN10 | | 6.6 | húzásbiztosítással |
| 15 | 2 | Gumikompenzátor | DN100 PN10 | | 10.1 | |
| 14 | 2 | Golyós visszacsapó szelep | DN100 PN10 | | 18.0 | |
| 13 | 2 | Gumiékszárású tolózár | DN100 PN10 | | 23.0 | |
| 12 | 1 | Acéllemez karima DN150 | Ø285/Ø159x15 | KO 33 | 7.6 | |
| 11 | 4 | Acéllemez karima DN100 | Ø220/Ø108x15 | KO 33 | 4.5 | |
| 10 | 2 | Acéllemez karima DN80 | Ø200/Ø89x15 | KO 33 | 3.8 | |
| 9 | 1 | Szűkítő acélcsőből | Ø159/Ø108–120 | KO 33 | 1.9 | |
| 8 | 0.1 | Hegesztett rm. cső | Ø159x4 | KO 33 | 16.1 | |
| 7 | 8 | Acélcsőív 90° | Ø108x3 | KO 33 | 1.9 | |
| 6 | 17.5 | Hegesztett rm. cső | Ø108x3 | KO 33 | 8.1 | |
| 5 | 2 | Szűkítő acélcsőből | Ø108/Ø89–100 | KO 33 | 0.8 | |
| 4 | 0.2 | Hegesztett rm. cső | Ø88.9x2.9 | KO 33 | 6.4 | |
| 3 | 16.5 | Hegesztett rm. cső | Ø57x2.9 | KO 33 | 4.0 | |
| 2 | 2 | Szivattyú talpido 90° | DN80 | | | meglévő, áthelyezve |
| 1 | 2 | Szennyvíz búvárszivattyú | ABS AS Ø840 S26/2 D | | 40 | meglévő, áthelyezve |
| TÉTEL | DB | FM | MEGNEVEZÉS | MÉRET | ANYAG | EGYSÉGTÖMEG |
| | | | | | | MEGJEGYZÉS |

|  | | | | MAI PARTNER A HOLNAPÉRT | |
|---|---|---------------------|-----------------|------------------------------------|--------------------|
| MÉRNÖKI VÁLLALKOZÁSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. | | | | www.aquareateam.hu | |
| Ügyvezető igazgató | DÉCSÉ SÁNDOR FERENC | Vezető tervező | Kis Barbara | <i>Kis Barbara</i> | Dátum: |
| Belső tervellőnőr | Pap Attila | <i>Pap Attila</i> | Szakági tervező | Karcagi Pál | <i>Karcagi Pál</i> |
| Felélő tervező | Tornyai Géza | <i>Tornyai Géza</i> | | | |
| Megrendelő | Jászfényszaru Város Önkormányzata | | | | Munkasám: |
| | | | | | 7/2020 |
| A terv tárgya: | Jászfényszaru Város Ipari Park szennyvíz nyomozód átvezetése kivitteli terv | | | | Méretarány: |
| | | | | | 1 : 20 |
| A tervész tárgya: | Ipari Park áttemelő gépészeti terve ÁTEMELO GÉPÉSZETI SZERELÉSE | | | | Tervész száma: |
| | | | | | 6.1. |
| Székhely: 1131 Budapest, Rokolya utca 6-8. A épület Fsz. 7. e-mail: aquarea@aquareateam.hu | | | | | |
| Ezen terv az AQUAREA Kft. szellemi terméke, mely jogvédelem alatt áll, további felhasználása csak a tervező hozzájárulásával engedélyezett! | | | | | |