


20 cm vb. lemez




Szerelvények

Jel	Megnevezés	Méret
1	Hegtoldatos karima (pl.:HAWLE Nr.04000; Nr 5500); PE csőre elektrofúziós hegesztéssel	DN 160
2	Karimás rövid E-tolózár (pl.:HAWLE Nr. 4000)	DN 160
3	Karimás elágazó idom "T" idom (pl.:HAWLE Nr. 8510)	DN 160/80
4	Teleszkópos beépítési készlet tolózárhoz (pl.:HAWLE Nr.9500)	DN 250
5	Fix csapszekrény (pl.: HAWLE Nr. 1650)	Ø 200
6	Karimás rövid E-tolózár (pl.:HAWLE Nr. 4000)	DN 80
7	Teleszkópos beépítési készlet tolózárhoz (pl.:HAWLE Nr.9500)	DN 80
8	Kétkarimás FF idom (pl.:HAWLE Nr. 8500)	DN 80
9	Karimás talpas könyök N-idom (pl.:HAWLE Nr. 8530)	DN 80
10	Storz kapocs	DN 80
11	KO 33 cso egymáshoz hegesztet-, idomhoz menetes kötéssel	3/4"
12	Golyós karos gömbcsap pl.: MOFÉM	3/4"
13	Beton kitámasztó tömb	C-18
14	100-as beton tisztítóakna, fedlappal hágcsóval	-
15	KPE (Pn6) nyomócső	D160


20 cm vb. lemez 1,0×1,0m Ø 8/150×150 heghálós vasalással

15 cm zúzottkő fagyvédő réteg

Tömörített talaj visszatöltés (95%), természetes süllyedés utáni talaj pótlással



20 cm vb. lemez



Szerelvények

Jel	Megnevezés	Méret
1	Tolózár	DN 80
2	T idom	DN 160/80
3	Karimás FF - idom 1000	DN 80
4	QN - idom	DN 80
5	Légtelenítő szelep szennyvízhez	DN 80
6	Hegtoldatos karima	DN 160
7	Teleszkópos beépítési készlet	L 1,3-1,8
8	Csapszekrény tolózárhoz	-
9	Beton kitámasztó tömb	C-8
10	100-as beton tisztítóakna, fedlappal hágcsóval	-
11	KPE (Pn6) nyomócső	D160

20 cm vb. lemez 60×60cm Ø 8/150×150 heghálós vasalással

15 cm zúzottkő fagyvédő réteg

Tömörített talaj visszatöltés (95%), természetes süllyedés utáni talaj pótlással

Szelvénytípus	Akna típus	Vezeték jele	Gerinc vezeték
0+90,8	ürítő	Ipari parki tervezett nyomóvezeték	D160 KPE
0+719,4	légtelenítő	Ipari parki tervezett nyomóvezeték	D160 KPE
1+249,5	ürítő	Ipari parki tervezett nyomóvezeték	D160 KPE
1+324,6	légtelenítő	Ipari parki tervezett nyomóvezeték	D160 KPE
1+638,3	ürítő	Ipari parki tervezett nyomóvezeték	D160 KPE
2+100	légtelenítő	Ipari parki tervezett nyomóvezeték	D160 KPE

Adott magasságok Balti alapszintre vonatkoznak.

AQUAREA					MAI PARTNER A HOLNAPÉRT
MÉRNÖKI VÁLLALKOZÁSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.					www.aquareateam.hu
Ügyvezető igazgató	DÉCSE SÁNDOR FERENC	Vezető tervező	Kis Barbara	<i>Kis Barbara</i>	Dátum:
Belső tervellenőr	Pap Attila	Szakági tervező	Gránicz János	<i>Gránicz János</i>	2021. 06. hó
Felelős tervező	Tornyai Géza				Munkaszám:
Megrendelő: Jászfényszaru Város Önkormányzata					7/2020
A terv tárgya: Jászfényszaru Város Ipari Park szennyvíz nyomócső áttervezése kiviteli terv					Méretarány:
A tervrész tárgya: Leürítő és légtelenítő akna terve					mn.
Székhely: 1131 Budapest, Rokolya utca 6-8. A épület Fsz. 7. e-mail: aquarea@aquareateam.hu					Tervrész száma:
Ezen terv az AQUAREA Kft. szellemi terméke, mely jogvédelem alatt áll, további felhasználása csak a tervező hozzájárulásával engedélyezett!					7.