



JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Tárgy: Jászfényszaru, Ipari Park
szennyvíznyomócső és Ipari Parki
átemelő vízjogi létesítési engedélye
Ügyszám: 36600/1046/2021.ált.
Ikt.sz.: elektronikus bélyegző szerint
Ügyintéző: Török Ádám
Telefon: 56/501-900, 20061
Vksz.: Körösér/860

H A T Á R O Z A T

1./ Jászfényszaru Város Önkormányzata (5126 Jászfényszaru, Szabadság tér 1.; adószám: 15732877-2-16; a továbbiakban: Engedélyes) megbízásából az AQUAREA Mérnöki Vállalkozási és Szolgáltató Kft. (székhely: 1131 Budapest, Rokolya u 6-8. A épület fszt. 7.) által készített „Jászfényszaru, Város Ipari Park szennyvíznyomócső áttervezése vízjogi engedélyezési terve” című 7/2020 munkaszámú tervdokumentáció alapján, a 2./ pontban ismertetett vízilétesítmények megépítésére

vízjogi létesítési engedélyt

adok.

Vízikönyvi szám: Körösér/860

2./ Létesül:

Megvalósuló létesítmények:

Ipari parki tervezett nyomóvezeték:

A tervezett szennyvíznyomóvezeték Önkormányzati Jászfényszaru 2553, 2279, 2552, 1801/1, 06, 05/29, Jászfényszaru Ipari Centrum Kft 2531, 2550, és Thyssenkrupp Presta Hungary Kft: 05/173 területén húzódik. A nyomóvezeték a Thyssenkrupp Presta Hungary Kft: 05/173 területét 0+436,3- 0+832,9 km szelvények között érinti.

D 160 KPE SDR17 gerinc nyomóvezeték

2681,1 fm

A tervezett nyomóvezeték és gravitációs csatorna burkolat alatti keresztezések esetén átfúrással kerül megépítésre védőcső beépítésével. A nyomóvezeték mélypontjaira leürítő a

magaspontra légtelenítő kerül beépítésre. A nyomóvezeték nyomvonal alá 15 cm vtg. homok ágyazat kerül beépítésre, amely min. $\gamma = 90\%$ -ra tömörítve kerül beépítésre. A csőtető a terepszint alatt min. 1,00 m mélységgel épül. A nyomóvezeték töréspontjaihoz kitámasztó betontömb beépítése szükséges.

Sz-1-1-0 jelű szennyvíz csatorna meghosszabbítása:

A tervezett gravitációs meghosszabbított szakasz tekintetében, a projekt keretén belül 3 db ingatlan kerül bekötésre, a Jászfényszaru 05/16, 05/189, és a 05/224. a 05/224-es helyrajzi számú ingatlan a terepviszonyok miatt nyomóvezetékkel házi átemelő aknával köthető a rendszerre. A bekötő nyomott vezeték (SZ-1-1-0-NY) az utolsó gravitációs aknába az SZ-1-1-0-sz. csatorna 359 m szelvényébe csatlakozik

| | | |
|------------------------------------|--------------------------|----------|
| Sz-1-1-0 jelű gravitációs csatorna | DN 200 KG-PVC | 359,0 fm |
| Sz-1-1-0-NY jelű nyomott vezeték | D 63 KPE SDR17(PN 6 bar) | 193,0 fm |

A csatornák iránytöréseibe, esésváltásainál, becsatlakozási pontjaiba tisztítóaknak kerülnek beépítésre. Két tisztítóakna maximális távolsága 110 m, közéjük tisztítónyílás került betervezésre. A tisztító akna előregyártott beton elemekből készülnek 1 m-es belső átmérővel. Az úttestbe épített szennyvízvezeték aknái és tisztító nyílásai átjárható fedlappal készülnek közúti járműforgalmi terhelésre méretezve. A csövek 10cm homok ágyazatra fektetve 0,3 – 15% eséssel készülnek.

A csövek alá száraz munkaárok esetén bányahomok ágyazat készül 15 cm vastagságban. Talajvízben történő építés esetén homokos kavics ágyazat épül $\gamma = 85\%$ -ra tömörítve. Az ágyazati anyagot, illetve a csővezeték feletti és melletti visszatöltést $\gamma = 85\%$ -ra kell tömöríteni.

Tervezett új Ipari Parki átemelő:

| | |
|--|--------------------------|
| Új akna mélység: | 4.5 m, f |
| Új akna fenékszint: | 108.59 m |
| Új átemelő min. vízszint (kikapcsolási szint): -4.0 m, = | 109.00 m |
| Nyomócső magaspont az átemelőaknában: | 111.94 m |
| Fogadó gravitációs akna fedlapszint: 112.09 m, nyomócső becsatlakozás szintje: | 110.60 m |
| Geodetikus emelőmagasság igény: | 111.94 – 109.00 = 2.94 m |
| Nyomócső hossz: | 2685 m |
| Nyomócső átmérő és anyag: | D160 KPE SDR17 |

Az egyéb jellemző adatokat az engedély alapját képező engedélyezési tervdokumentáció tartalmazza.

| VOR | Objektum név | Objektum típus |
|--------|----------------------------------|---------------------------------|
| AAI228 | Jászfényszaru | település |
| ASH736 | Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. | kommunális vízhasználati egység |
| AIN258 | Jászfényszaru szennyvízrendszer | szennyvízrendszer |

3./ E vízjogi létesítési engedély 2023. május 31.-ig hatályos, mely időpont a megvalósulás esetén egyben a vízjogi üzemeltetési engedély megkérésének végső határideje is.

Az engedély hatályának meghosszabbítása – az előbbi időpont lejártá előtt – a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendeletben (a továbbiakban: 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet) előírt mellékletek csatolásával kérhető.

4./ Előírások:

1. Az engedélyes személyében beálló minden változást a változás napjától számított 30 napon belül a vízikönyvbe való bejegyzés végett az I. fokú vízügyi hatóságnak kötelező bejelenteni. Ennek elmulasztása esetén az engedély gyakorlásával összefüggő kötelezettségek az engedélyest terhelik.
2. Amennyiben jelen engedély alapján a tárgyi vízlétesítmények nem kerülnek megépítésre, a vízjogi létesítési engedély hatályának lejártát követő 30 napon belül az engedélyes nyújtja be az erre vonatkozó nyilatkozatát.
3. A kivitelezés befejezéséig hatályos vízjogi létesítési engedéllyel kell rendelkezni.
4. Az engedélyezett vízlétesítmények kivitelezési munkáit az engedélyezési tervdokumentációban ismertetett módon kell megvalósítani.
5. A határozat alapjául szolgáló engedélyezési tervdokumentációtól eltérni, csak az eltérést tartalmazó tervek benyújtása mellett az I. fokú vízügyi hatóság engedélyével lehet.
6. Az engedélyezett vízlétesítményekkel kapcsolatosan megállapított adatokat érintő minden változást 8 napon belül hatóságunknak be kell jelenteni.
7. A kivitelezést a Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet IV. fejezetében – tárgyi vízügyi tevékenységre – előírt biztonsági szabályok betartásával kell végezni.
8. A kivitelezés során „A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról” szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendeletben foglaltakat, valamint „A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról” szóló 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendeletben foglaltakat be kell tartani.
9. A kivitelezés alatt a munkahelyen építési naplót kell vezetni.
10. A műtárgyak gyártói által, a kiépítésre vonatkozó előírásokat be kell tartani.
11. A műtárgyakat, vezetékeket és aknákat vízzáróan kell megépíteni.
12. A műtárgyak, fedlapok építését úgy kell megvalósítani, hogy az elhelyezés az építési munkák alatt se akadályozza a jogos érdekek érvényesítését (pl. balesetveszélyt ne okozzon). A létesítményeket úgy kell megvalósítani, hogy az üzemeltetés és karbantartás során is biztosítottak legyenek a balesetmentes kiszolgálás feltételei.
13. A tervezett kivitelezés, ill. a kapcsolódó anyagtárolás, raktározás, építéshez használt gépek tárolása csak oly módon végezhető, hogy a csapadékvíz, felszíni és felszín alatti víz ne szennyeződhessen, biztosított legyen a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése szerint a felszín alatti vizek jó minőségi állapota.
14. A felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében a kivitelezés nem eredményezheti a jelenlegi felszín alatti vízminőségi értékeknél, illetve a 6/2009 (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben foglalt „B” szennyezettségi határértékeknél kedvezőtlenebb állapotot a felszín alatti víznek.
15. A kivitelezés után, a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően a tárgyi létesítményekre a vízjogi üzemeltetési engedély módosítását meg kell kérni 15 napon

belül a 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 3. mellékletben foglaltak szerint, melyhez csatolni kell a megvalósulási tervdokumentációt.

16. A kivitelezési munkálatok csak oly módon végezhetőek, hogy a csapadékvíz, felszíni, és a felszín alatti víz ne szennyeződhessen.
17. Az engedélyes a kivitelezés során okozott, vagy havária jellegű vízszennyezést, károsodást haladéktalanul köteles bejelenteni hatóságunknak, azonnal gondoskodva a szennyező tevékenység befejezéséről és a kárenyhítés megkezdéséről a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet.
18. Havária esetén a megfelelő szakhatóságokkal kötelező együttműködni. Az ezzel összefüggő károkért helytállni köteles.
19. Jászfényszaru Város Polgármestere (5126 Jászfényszaru, Szabadság tér 1.) Fsz/468/2021. ügyiratszámú tulajdonosi - közútkezelői hozzájárulásában foglalt rendelkezések betartása.
20. A thyssenkrupp Components Technology Hungary Kft. (1113 Budapest, Daróczi út 1-3.) 2021. február 10. –én kelt hozzájárulási nyilatkozatában foglaltakat betartani.
21. Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. (5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5.) nyf/4-84/2021. számú, 2021. február 12. –én kelt közműegyeztetési nyilatkozatában foglalt rendelkezéseket betartani.
22. Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. (5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5.) nyf/112-1/2021. számú, 2021. március 25. –én kelt nyilatkozatában foglaltakat betartása.
23. ÉMÁSZ Hálózati Kft. (3200 Gyöngyös, Gyár u. 7.) 2021. február 22. –én kelt közmű üzemeltetői nyilatkozatban foglaltakat betartása.
24. TIGÁZ Földgázelosztó Zrt. (4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184.) 2020/50 számú, 2021. február 10. –én kelt közműegyeztetési nyilatkozatban foglaltakat betartása.
25. Invitel Távközlési Zrt. (1134 Budapest, 13. ker., Váci út 37.) közműegyeztetési nyilatkozatában foglaltakat betartani.
26. Invitech ICT Services Kft. (2040 Budaörs, Edison utca 4.) közműegyeztetési nyilatkozatában foglaltakat betartása.

4.1./ A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (5000 Szolnok, Ady Endre út 35-37.) JN/59/04427-3/2021. iktatószámú szakhatósági állásfoglalását megadta a vízjogi üzemeltetési engedély kiadásához:

„A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a Jászfényszaru Város Önkormányzat (5126 Jászfényszaru, Szabadság tér 1.) megbízásából eljáró AQUAREA Mérnöki Vállalkozási és Szolgáltató Kft. (1131 Budapest Rokolya u.6-8. A ép. fszt.7.) Jászfényszaru, Város Ipari Park szennyvíznyomócső áttervezése vízjogi létesítési engedélyére irányuló eljárása során, 36600/1046-5/2021.ált. számon szakhatósági állásfoglalás kéressel fordult a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályához.

A megállapított tényállás és az annak alapjául elfogadott bizonyítékok:

- A megkereséshez pótlólag megküldték az AQUAREA Kft. 7/2020. munkaszámon, 2020. december hó keltezéssel készített vízjogi engedélyes dokumentációt és mellékleteit, amely tartalmazta a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet (továbbiakban: Khvkr) 13. számú melléklete szerinti

szennyvízgyűjtő hálózatra kitöltött adatlapot. A kiegészítésben megállapították, hogy a létesítmény nemzetgazdasági szempontból nem kiemelt jelentőségű beruházás.

- A tervezett nyomóvezeték az Ipari Park megnövekedett szennyvíz mennyiségét, a meglévő városi szennyvízhálózat tehermentesítése érdekében külön, a települési végátemelő előtti gravitációs szakaszba vezeti, amely a tisztító telepre juttatja. A csatolt 13. számú melléklet alapján a tervezett létesítmény kapacitása 1900 LEÉ.
- A nyilvántartásunkban az érintett területre vonatkozó feltárt, lehatárolt környezeti szennyezés, ill. annak megszüntetésére irányuló aktív vagy passzív kármentesítés, annak monitoringja nem szerepel.
- A megküldött műszaki dokumentációban feltüntetett, a beruházással érintett jászfényszaru helyrajzi számok a jelenleg hatályos jogszabályok alapján nem állnak országos jelentőségű természetvédelmi oltalom alatt, valamint a 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet értelmében nem része a Natura 2000 hálózatnak sem. A tervezett beruházás az Ipari Park területét érinti. Előírásunkat a védett és fokozottan védett hulló- és kételtű fajok védelme érdekében tettük. Az 1996. évi LIII. tv. 43.§ (1) bekezdés kimondja: *„Tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy bújóhelyeinek lerombolása, károsítása.”* A vízjogi létesítési engedély kiadásával a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogszabályok nem sérülnek, azokat nem érinti.

Az engedélyezéssel érintett létesítmény szerepel a vízgazdálkodási jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 2. melléklet 8.b) pontjában - Szennyvízgyűjtő-hálózat nem felszín alatti vízbázis védőövezetén, nem védett területen, nem Natura 2000 területen, nem barlang védőövezetén 1000 és 2000 lakosegyenérték között, ezért a Khvkr 2/A. § (1) bekezdése szerint, a környezetvédelmi hatóság a környezethasználó által benyújtott, a Khvkr 13. sz. melléklete szerinti adatlap alapján, előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása nélkül vizsgálja, hogy a tevékenység következtében feltételezhető-e jelentős környezeti hatások.

A kérelmező benyújtotta a Khvkr 13. számú melléklete szerinti adatlapot, melyhez a Khvkr 2/A. § (5) bekezdés alapján, a Jász-Nagykún-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 36600/1046-5/2021.ált. számon véleményt adott, amely szerint – Vízvédelmi szempontból a kérelmezett tevékenység következtében jelentős környezeti hatások, havária események várhatóan nem feltételezhetőek, a felszíni és a felszín alatti vizek minősége nem veszélyeztetett.

A Khvkr 13. számú melléklete szerinti adatlap áttanulmányozása alapján kijelenthető, hogy a természetvédelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogszabályok a fenti beruházás megvalósításával nem sérülnek, jelentős környezeti hatások természetvédelmi szempontból nem várhatók.

A Khvkr 13. számú melléklete szerint kitöltött adatlap és a rendelet 2/A. § (1) bekezdése alapján előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása nélkül megállapítottuk, hogy a tevékenység következtében jelentős környezeti hatások – hulladékgazdálkodási szempontból –nem feltételezhetőek. Jászfényszaru Városi Önkormányzat a Jászfényszaru 2553, 2279, 2552, 1801/1, 06, 05/29, 2531, 2550, 05/173 hrsz.-ú ingatlanokon új szennyvíznyomócsövet kíván

létesíteni. A benyújtott dokumentációk alapján a felhasznált terület 6549 m². Az építés során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok kezelése a jogszabályokban előírtaknak megfelelően megoldott.

Jászfényszaru Ipari Park területén az Albert Einstein út melletti átemelő a területen lévő vállalkozások szennyvizeit összegyűjtve nyomóvezetéken juttatja el a szennyvizet a városban meglévő átemelőkön keresztül és a gravitációs csatornákon keresztül a végátemelőre, ahonnan a szennyvíztisztító telepre kerül. Az Ipari Park továbbfejlesztésével terhelt nyomóvezeték átépítése vált szükségessé úgy, hogy ne terheljen a városban több átemelőt csak egyet. A nyomóvezeték fejlesztése során egy új, megnövelt keresztmetszetű nyomócső kerül az új átemelő aknába. Az átemelő fölötti légtér szellőzését biofilterre vezetik. Az átemelő kiáramló levegő a biofilter büztelenítőn, biológiailag aktív szűrőanyagon halad keresztül és jut a környezeti levegőbe. A tervek alapján az új átemelő akna és a szennyvíznyomócső létesítése és a majdani üzemelése során számottevő légszennyezéssel nem kell számolni. A Khvkr 13. számú melléklete szerinti adatlap alapján megállapítjuk, hogy levegővédelmi szempontból a tervezett létesítés során jelentős környezeti hatás nem várható.

A Khvkr 13. számú melléklete szerinti adatlap benyújtásra került, amelyet az 5. mellékletében foglaltak alapján megvizsgáltunk, és megállapítottuk, hogy a tervezett tevékenység következtében nem feltételezhetők jelentős környezeti hatások zajvédelmi szempontból.

A vízilétesítmények megfelelő műszaki állapotú berendezésekkel történő szakszerű kivitelezése és üzemeltetése közvetlenül nincs hatással a földtani közegre. A tevékenység nem szerepel a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében, üzemi kárelhárítási tervre nem kötelezett.

A fentiekre való tekintettel megállapítottuk, hogy a tervezett szennyvíz nyomóvezeték megvalósítása és üzemeltetése következtében jelentős környezeti hatások nem feltételezhetők. A rendelkezésre álló információk alapján **környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatását nem tartjuk szükségesnek.**

Szakhatósági eljárásunkban - a benyújtott kérelem és mellékletei alapján - megállapítottuk, hogy a tervezett szennyvíz nyomóvezeték kérelem szerinti létesítése, a hatáskörünkbe tartozó jogszabályokkal nem ellentétes, ezért hozzájárulunk a vízjogi létesítési engedély kiadásához.

Az alábbi kötelezettségekre hívjuk fel továbbá a figyelmet:

- Az építkezés során esetlegesen keletkező veszélyes és nem veszélyes (termelési és települési) hulladékokra a 2012. évi CLXXXV. törvény rendelkezései és a végrehajtására kiadott rendeletek előírásai az irányadók. A hulladékok jegyzékét a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet tartalmazza.
- A létesítés során tilos a légszennyezés, diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz. A tervezett létesítményt úgy kell kialakítani, működtetni, hogy azokból a lehető legkevesebb légszennyező anyag (bűz) kerüljön a környezetbe. A beépítésre kerülő biofiltert úgy kell méretezni és kivitelezni, hogy a majdani üzemelés során lakosságot zavaró bűzterhelés ne következzen be.
- A kivitelezés során fokozott gondot kell fordítani arra, hogy a földtani közeg ne

szennyeződhesen. A 219/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet és a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet földtani közeg védelmére vonatkozó előírásait be kell tartani.

- Környezetszennyezéssel járó bármilyen rendkívüli eseményt haladéktalanul be kell jelenteni Hatóságunknak is, a kárelhárítást a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Kormányrendelet előírásai szerint kell végezni.

A Kormányhivatal hatáskörét és illetékességét megállapító, valamint a döntést megalapozó jogszabályhelyek:

- Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Kormányrendelet 1.§ (1) bekezdése és 1. melléklet 16. táblázat 9. pontja környezetvédelmi, 10. pontja természetvédelmi szempontból hatóságunkat tárgyi eljárásban szakhatósággént jelöli ki.
- Állásfoglalásunkat a 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet, a 219/2004 (VII. 21.) Kormányrendelet, a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, valamint a kapcsolódó végrehajtási jogszabályok figyelembevételével adtuk meg.
- A 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 8/A. § (1) bekezdés alapján a környezetvédelmi hatóság illetékességgel rendelkezik.”

A munkálatok csak e határozat véglegessé válása után kezdhetők meg. Jelen engedély a megépítendő vízellátási létesítmények üzemeltetésére nem jogosít.

Jelen vízjogi létesítési engedély nem mentesíti az Engedélyest más szükséges hatósági engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól.

Elrendelem, hogy e határozat véglegessé válását követő 8 napon belül a vízikönyvi okirattár vezetője a jogszabály alapján előírt és e határozatból eredő jogokat, kötelezettségeket, tényeket és az ezzel összefüggő adatokat a vízikönyvi nyilvántartásba jegyezze be.

A fenti előírások önkéntes teljesítésének elmaradása esetén eljárási bírság kiszabásának van helye.

Aki jogszabályban, hatósági határozatban vagy közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktusban szereplő vízgazdálkodási előírást megszeg, a jogsértő magatartás súlyához igazodó vízgazdálkodási bírságot köteles fizetni.

Egyidejűleg megállapítom, hogy az igazgatási szolgáltatási díj mértéke a 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 1. sz. melléklete 2.6.b. pontja alapján **140.000,- Ft., melyet Engedélyes megfizetett**, egyéb eljárási költség nem merült fel.

E döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságához címzett, de a Jász-Nagykuns-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságához elektronikus úton benyújtandó fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezési eljárás díja 70.000,- Ft, amit a Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10045002-00283683-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlájára átutalási megbízással vagy postai úton készpénz-átutalási megbízással (csekk) kell megfizetni. A fellebbezési eljárási díj megfizetésekor kérem, hivatkozzon a fellebbezett döntés

iktatószáma, a hatósági eljárás tárgyára, valamint kérem feltüntetni a befizető nevét és címét.

A határozat fellebbezés hiányában a fellebbezésre nyitva álló határidő leteltét követő napon – külön értesítés nélkül – véglegessé válik.

INDOKOLÁS

A Jászfényszaru Város Önkormányzat (5126 Jászfényszaru, Szabadság tér 1.) megbízásából eljáró AQUAREA Mémöki Vállalkozási és Szolgáltató Kft. (5000 Szolnok, Boldog Sándor István Krt. 4. XIV. em.) benyújtotta a Jászfényszaru, Város Ipari Park szennyvízcsomósó áttervezése vízjogi engedélyezési terve dokumentáció alapján vízjogi létesítési engedély kiadására irányuló kérelmét a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságra [rövidítve: Katasztrófavédelmi Igazgatóság], mint a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet értelmében hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz.

A kérelmet és mellékleteit *a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról* szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet előírásai szerint ellenőriztem és megállapítottam, hogy a kérelem nem felelt meg a jogszabályokban foglalt tartalmi követelményeknek. Erre való tekintettel a 36600/1046-3/2021. ált. iktatószámu végzésemmel hiánypótlásra irányuló felhívást bocsátottam ki, melyet az Engedélyes teljesített. A kérelem így vált teljessé.

Az eljárás során ellenőriztem az Engedélyes terület feletti rendelkezési jogát. A tervezett vízelétesítmény az Önkormányzati tulajdonú és kezelésű: Jászfényszaru 2553, 2279, 2552, 1801/1, 06, 05/29 hrsz. –ú ingatlanokon, Jászfényszaru Ipari Centrum Kft, Jászfényszaru 2531, 2550 hrsz. –ú ingatlanokon és a Thyssenkrupp Presta Hungary Kft. Jászfényszaru 05/173 hrsz. –ú ingatlan területét érinti. Az érintett ingatlanok tulajdonosainak tulajdonosi hozzájárulását a vízjogi létesítési engedélyezési tervdokumentációhoz és az engedélykérelemhez mellékeltek.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdése kimondja, hogy törvény vagy a szakhatóságok kijelöléséről szóló kormányrendelet közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján az ügyben érdemi döntésre jogosult hatóság számára előírhatja, hogy az ott meghatározott szakkérdésben és határidőben más hatóság (a továbbiakban: szakhatóság) kötelező állásfoglalását kell beszereznie.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és az 1. számú melléklet 16. táblázat 9., 10. pontja a vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárásokban, az ott rögzített szakkérdések tekintetében, a bevonás és közreműködés feltételének fennállása esetén a

megyei kormányhivatal népegészségügyi hatáskörében eljáró járási hivatalát szakhatóságként jelöli ki.

„A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (5000 Szolnok, Ady Endre út 35-37.) JN/59/04427-3/2021. iktatószámú szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

„A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a Jászfényszaru Város Önkormányzat (5126 Jászfényszaru, Szabadság tér 1.) megbízásából eljáró AQUAREA Mérnöki Vállalkozási és Szolgáltató Kft. (1131 Budapest Rokolya u.6-8. A ép. fszt.7.) Jászfényszaru, Város Ipari Park szennyvíznyomócső áttervezése vízjogi létesítési engedélyére irányuló eljárása során, 36600/1046-5/2021.ált. számon szakhatósági állásfoglalás kéressel fordult a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályához.

A megállapított tényállás és az annak alapjául elfogadott bizonyítékok:

- A megkereséshez pótlólag megküldték az AQUAREA Kft. 7/2020. munkaszámon, 2020. december hó keltezéssel készített vízjogi engedélyes dokumentációt és mellékleteit, amely tartalmazta a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet (továbbiakban: Khvkr) 13. számú melléklete szerinti szennyvízgyűjtő hálózatra kitöltött adatlapot. A kiegészítésben megállapították, hogy a létesítmény nemzetgazdasági szempontból nem kiemelt jelentőségű beruházás.
- A tervezett nyomóvezeték az Ipari Park megnövekedett szennyvíz mennyiségét, a meglévő városi szennyvízhálózat tehermentesítése érdekében külön, a települési végátemelő előtti gravitációs szakaszba vezeti, amely a tisztító telepre juttatja. A csatolt 13. számú melléklet alapján a tervezett létesítmény kapacitása 1900 LEÉ.
- A nyilvántartásunkban az érintett területre vonatkozó feltárt, lehatárolt környezeti szennyezés, ill. annak megszüntetésére irányuló aktív vagy passzív kármentesítés, annak monitoringja nem szerepel.
- A megküldött műszaki dokumentációban feltüntetett, a beruházással érintett jászfényszarui helyrajzi számok a jelenleg hatályos jogszabályok alapján nem állnak országos jelentőségű természetvédelmi oltalom alatt, valamint a 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet értelmében nem része a Natura 2000 hálózatnak sem. A tervezett beruházás az Ipari Park területét érinti. Előírásunkat a védett és fokozottan védett hulló- és kételtű fajok védelme érdekében tettük. Az 1996. évi LIII. tv. 43.§ (1) bekezdés kimondja: *„Tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kényszerű elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása.”* A vízjogi létesítési engedély kiadásával a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogszabályok nem sérülnek, azokat nem érinti.

Az engedélyezéssel érintett létesítmény szerepel a vízgazdálkodási jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 2. melléklet 8.b) pontjában - Szennyvízgyűjtő-hálózat nem felszín alatti vízbázis védőövezetén, nem védett területen, nem Natura 2000 területen, nem

barlang védőövezetén 1000 és 2000 lakosegyenérték között, ezért a Khvkr 2/A. § (1) bekezdése szerint, a környezetvédelmi hatóság a környezethasználó által benyújtott, a Khvkr 13. sz. melléklete szerinti adatlap alapján, előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása nélkül vizsgálja, hogy a tevékenység következtében feltételezhető-e jelentős környezeti hatások.

A kérelmező benyújtotta a Khvkr 13. számú melléklete szerinti adatlapot, melyhez a Khvkr 2/A. § (5) bekezdés alapján, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 36600/1046-5/2021.ált. számon véleményt adott, amely szerint – Vízvédelmi szempontból a kérelmezett tevékenység következtében jelentős környezeti hatások, havária események várhatóan nem feltételezhetőek, a felszíni és a felszín alatti vizek minősége nem veszélyeztetett.

A Khvkr 13. számú melléklete szerinti adatlap áttanulmányozása alapján kijelenthető, hogy a természetvédelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogszabályok a fenti beruházás megvalósításával nem sérülnek, jelentős környezeti hatások természetvédelmi szempontból nem várhatók.

A Khvkr 13. számú melléklete szerint kitöltött adatlap és a rendelet 2/A. § (1) bekezdése alapján előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása nélkül megállapítottuk, hogy a tevékenység következtében jelentős környezeti hatások – hulladékgazdálkodási szempontból –nem feltételezhetőek. Jászfényszaru Városi Önkormányzat a Jászfényszaru 2553, 2279, 2552, 1801/1, 06, 05/29, 2531, 2550, 05/173 hrsz.-ú ingatlanokon új szennyvíznyomócsövet kíván létesíteni. A benyújtott dokumentációk alapján a felhasznált terület 6549 m². Az építés során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok kezelése a jogszabályokban előírtaknak megfelelően megoldott.

Jászfényszaru Ipari Park területén az Albert Einstein út melletti átemelő a területen lévő vállalkozások szennyvizeit összegyűjtve nyomóvezetéken juttatja el a szennyvizet a városban meglévő átemelőkön keresztül és a gravitációs csatornákon keresztül a végátemelőre, ahonnan a szennyvíztisztító telepre kerül. Az Ipari Park továbbfejlesztésével terhelt nyomóvezeték átépítése vált szükségessé úgy, hogy ne terheljen a városban több átemelőt csak egyet. A nyomóvezeték fejlesztése során egy új, megnövelt keresztmetszetű nyomócső kerül az új átemelő aknába. Az átemelő fölötti légtér szellőzését biofilterre vezetik. Az átemelő kiáramló levegő a biofilter büztelenítőn, biológiailag aktív szűrőanyagon halad keresztül és jut a környezeti levegőbe. A tervek alapján az új átemelő akna és a szennyvíznyomócső létesítése és a majdani üzemeltetése során számottevő légszennyezéssel nem kell számolni. A Khvkr 13. számú melléklete szerinti adatlap alapján megállapítjuk, hogy levegővédelmi szempontból a tervezett létesítés során jelentős környezeti hatás nem várható.

A Khvkr 13. számú melléklete szerinti adatlap benyújtásra került, amelyet az 5. mellékletében foglaltak alapján megvizsgáltunk, és megállapítottuk, hogy a tervezett tevékenység következtében nem feltételezhetőek jelentős környezeti hatások zajvédelmi szempontból.

A vízilétesítmények megfelelő műszaki állapotú berendezésekkel történő szakszerű kivitelezése és üzemeltetése közvetlenül nincs hatással a földtani közegre. A tevékenység nem szerepel a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében, üzemi kárelhárítási tervre nem kötelezett.

A fentiekre való tekintettel megállapítottuk, hogy a tervezett szennyvíz nyomóvezeték

megvalósítása és üzemeltetése következtében jelentős környezeti hatások nem feltételezhetők. A rendelkezésre álló információk alapján **környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatását nem tartjuk szükségesnek.**

Szakhatósági eljárásunkban - a benyújtott kérelem és mellékletei alapján - megállapítottuk, hogy a tervezett szennyvíz nyomóvezeték kérelem szerinti létesítése, a hatáskörünkbe tartozó jogszabályokkal nem ellentétes, ezért hozzájárulunk a vízjogi létesítési engedély kiadásához.

Az alábbi kötelezettségekre hívjuk fel továbbá a figyelmet:

- Az építkezés során esetlegesen keletkező veszélyes és nem veszélyes (termelési és települési) hulladékokra a 2012. évi CLXXXV. törvény rendelkezései és a végrehajtására kiadott rendeletek előírásai az irányadók. A hulladékok jegyzékét a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet tartalmazza.
- A létesítés során tilos a légszennyezés, diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz. A tervezett létesítményt úgy kell kialakítani, működtetni, hogy azokból a lehető legkevesebb légszennyező anyag (bűz) kerüljön a környezetbe. A beépítésre kerülő biofiltert úgy kell méretezni és kivitelezni, hogy a majdani üzemelés során lakosságot zavaró bűzterhelés ne következzen be.
- A kivitelezés során fokozott gondot kell fordítani arra, hogy a földtani közeg ne szennyeződhessen. A 219/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet és a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet földtani közeg védelmére vonatkozó előírásait be kell tartani.
- Környezetszennyezéssel járó bármilyen rendkívüli eseményt haladéktalanul be kell jelenteni Hatóságunknak is, a kárelhárítást a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Kormányrendelet előírásai szerint kell végezni.

A Kormányhivatal hatáskörét és illetékességét megállapító, valamint a döntést megalapozó jogszabályhelyek:

- Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Kormányrendelet 1.§ (1) bekezdése és 1. melléklet 16. táblázat 9. pontja környezetvédelmi, 10. pontja természetvédelmi szempontból hatóságunkat tárgyi eljárásban szakhatóságként jelöli ki.
- Állásfoglalásunkat a 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet, a 219/2004 (VII. 21.) Kormányrendelet, a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, valamint a kapcsolódó végrehajtási jogszabályok figyelembevételével adtuk meg.
- A 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 8/A. § (1) bekezdés alapján a környezetvédelmi hatóság illetékességgel rendelkezik.”

Tekintve, hogy a döntés meghozatala mérlegelést igényelt, továbbá a tényállás a rendelkezésre álló adatok alapján nem volt tisztázott, a hatóság az Ákr. 43. § szerint teljes eljárás keretében bírálta el a kérelmet.

A 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5/A. § (1) bekezdése alapján a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 2. melléklet szerinti esetben, ha az engedélyezési eljárás a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: a Khvr.) 3. számú mellékletében meghatározott olyan tevékenység megkezdését vagy folytatását szolgálja, amely a Khvr.-ben meghatározott küszöbértéket nem éri el vagy a Khvr.-ben a tevékenységre megállapított feltétel nem teljesül, az engedély iránti kérelemhez mellékelni kell a környezeti hatások jelentőségének vizsgálatára szolgáló – a Khvr.-ben meghatározott – adatlapot. Az engedélyezési eljárás tárgyát képező tevékenység nem esett a környezeti hatások jelentősége szempontjából vizsgálandó tevékenységek vagy létesítmények körébe így nem kértem a környezeti hatások jelentőségének vizsgálatára szolgáló adatlapot.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 66/A. § (2) bekezdése rögzíti, hogy a hatóság a tervezett tevékenység elvégzéséhez nem járulhat hozzá, ha az környezeti elemet, így a felszíni, vagy felszín alatti vizet veszélyeztetne vagy károsítana.

A fentiek értelmében jelen vízjogi létesítési engedélyezési eljárásban a Kvt. általános rendelkezésein túl a vízvédelmi szempontok érvényesülése érdekében szakkérdésként vizsgáltam

- a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben,
- a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben,
- a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben és
- a Magyarország felülvizsgált, 2015. évi vízgyűjtő-gazdálkodási tervéről (a továbbiakban: VGT2) szóló 1155/2016. (III. 31.) Korm. határozatban

foglaltaknak való megfelelést.

A határozatomban biztosított jogok, kötelezettségek és az ezzel összefüggő adatok vízikönyvi nyilvántartásba történő bejegyzésről a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 22. § (2a) bekezdése alapján rendelkeztem.

Mindezek alapján megállapítottam, hogy a megvalósítani kívánt létesítmények a tett kikötések és előírások betartása mellett nem veszélyeztetik a vízkészlet védelméhez fűződő érdeket, megfelelnek a vízlétesítmények megvalósítására kiadott vízgazdálkodási, valamint a műszaki és biztonsági szabályoknak, a vízháztartás, a vízminőség, a felszín alatti és felszíni vizek védelmével összefüggő egyéb szabályozásnak és a külön jogszabályban foglalt előírásoknak, ezért a vízjogi létesítési engedélyt a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényben (a továbbiakban: Vgtv.) 28/A. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel a Vgtv. 29. § (1) bekezdésében, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet) 3. §-ában, valamint az Ákr.-ben foglaltakra megadtam.

A 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. § (7) bekezdése alapján a létesítési engedély – a vízgazdálkodási szempontokra figyelemmel – az abban meghatározott ideig hatályos. A hatály az engedély módosítására vonatkozó szabályok szerint, valamint a (7a) bekezdésben foglalt eltérések figyelembevételével meghosszabbítható.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékétől a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 1. melléklet 2.6.a pontja (a továbbiakban: 13/2015. (III. 31.) BM rendelet) szerint az eljárási költség 140.000.-Ft, melyet az Engedélyes megfizetett. Egyéb eljárási költség nem merült fel.

Felhívom a figyelmet, hogy amennyiben a létesítményeket engedélytől eltérően kívánják megépíteni, vízjogi létesítési engedély módosítását kell kérni a szükséges mellékletek csatolásával. Ennek elmulasztása esetén, az engedélytől eltérően megvalósult létesítményekre, továbbá a jelen engedély hatályának lejártát követően végzett létesítési munkálatok esetén fennmaradási engedélyt kell kérni, amely fennmaradási bírság kiszabását vonja maga után. Felhívom továbbá engedélyes figyelmét arra, hogy az építési munka csak kiviteli terv alapján végezhető. A kiviteli terv tartalma nem térhet el a véglegessé vált létesítési engedélyben foglaltaktól.

A 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. § (7) bekezdése alapján a létesítési engedély – a vízgazdálkodási szempontokra figyelemmel – az abban meghatározott ideig hatályos. A hatály az engedély módosítására vonatkozó szabályok szerint, valamint a (7a) bekezdésben foglalt eltérések figyelembevételével meghosszabbítható.

Tájékoztatatom, hogy az ügyintézési határidőbe nem számít bele az Ákr. 50. § (5) bekezdés a) és b) pontjaiban foglaltak alapján az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének, valamint az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.

A fellebbezéshez való jogot az Ákr. 116. § (1) bekezdése, valamint a Vgtv. 29/A. §-a biztosítja, előterjesztésének idejét az Ákr. 118. § (3) bekezdése állapítja meg. A fellebbezési eljárás díjának mértékét a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 3. § (1) bekezdése írja elő.

Az ügyintézésre nyitva álló határidő az Ákr. 50. § (2) bekezdés c) pontja szerint 60 nap. Tájékoztatatom, hogy a hatóság a fent meghatározott eljárási határidőn belül hozta meg döntését

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 49/A. § alapján *a vízvédelmi hatóság a jogszabályban meghatározott feladatai ellátása céljából jogosult az Információs Rendszer vízvédellemmel kapcsolatos adataihoz való közvetlen hozzáférésre, továbbá az Információs Rendszerben adatok rögzítésére.*

Tájékoztatatom, hogy jelen határozat véglegessé válását követően *a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 58/2019. (XII.18.) AM rendelet 3. § (2) bekezdését* követve intézkedem a hatósági határozat hatósági nyilvántartásba való bejegyzése iránt.

Tájékoztatom, hogy az Ákr. 132. §-ában foglaltak alapján, ha az ügyfél a hatóság végleges döntésében foglalt kötelezésnek nem tett eleget, az végrehajtható. Az Ákr. 133. § (1) bekezdése értelmében a végrehajtást – ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik – a döntést hozó hatóság, másodfokú döntés esetén pedig az elsőfokú hatóság rendeli el.

Felhívom a figyelmét, hogy a Vgtv. 32/A. § (1) bekezdése szerint, aki jogszabályban, hatósági határozatban vagy közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktusban szereplő vízgazdálkodási előírást megszeg, a jogsértő magatartás súlyához igazodó vízgazdálkodási bírságot köteles fizetni. A bírság összege legfeljebb 1.000.000 forintig, természetes személy esetében 300.000 forintig terjedhet.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint vízügyi hatóság hatáskörét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése, a Vgtv. 28. § (1) bekezdése és a 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése és 2. mellékletének 10. alpontja állapítja meg.

Kelt: Szolnok, *elektronikus bélyegző szerint*.

Matuska Zoltán tő. ezredes
tűzoltósági tanácsos
igazgató

nevében és megbízásából

Soltész Ferenc
szolgálatvezető-helyettes

Kapják:

1. Irattár
2. Jászfényszaru Város Önkormányzata (5126 Jászfényszaru, Szabadság tér 1.) – elektronikus, Hivatali Kapu
3. AQUAREA Mérnöki Vállalkozási és Szolgáltató Kft. (székhely: 1131 Budapest, Rokolya u 6-8. A épület fszt. 7.) – elektronikus, Céghely

4. thyssenkrupp Components Technology Hungary Kft. (1113 Budapest, Daróczi út 1-3.) – elektronikus, Cégbetu
5. Tiszamenti Regionális Vízmuvek Zrt. (5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5.) – elektronikus, Hivatali kapu
6. EMÁSZ Hálózati Kft. (3200 Gyöngyös, Gyár u. 7.) - elektronikus, Cégbetu
7. TIGÁZ Földgázelosztó Zrt. (4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184.) – elektronikus, Cégbetu
8. Invitel Távközlési Zrt. (1134 Budapest, 13. ker., Váci út 37.) – elektronikus, Cégbetu
9. Invitech ICT Services Kft. (2040 Budaörs, Edison utca 4.) – elektronikus, Cégbetu

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
36600/1046-7/2021.ált.