

**AQUAREA Mérnöki  
Vállalkozási és Szolgáltató Kft.  
részére**

**Budapest**

13. ker., Rokolya utca 6-8.  
A épület földszint 7 ajtó  
**5000**

Iktatószám: nyf/4-84/2021.

Tárgy: Közműegyeztetési nyilatkozat Jászfényszaru Város  
Ipari Park szennyvíznyomócső áttervezése vízjogi  
engedélyezési és kiviteli terve tárgyában.

Ügyintéző: Gaál Péter

E-mail: gaal.peter@trvzrt.hu

Hiv.sz.: 474255236 - e-közmű

Önök ügyintézője: Gránicz János

E-mail: granicz.janos@aquareateam.hu

Kérjük, a válaszlevélben szíveskedjen a fenti iktatószámra  
hivatkozni!

***Tisztelt Címzett!***

A tárgyban megnevezett létesítmény megvalósításához szükséges, Társaságunkhoz  
2021.02.05. napján beérkezett közműegyeztetésre vonatkozó megkeresésükre, az alábbi  
nyilatkozatot adjuk.

A benyújtott *Tornyai Géza* felelős tervező által készített 7/2020 munkaszámú  
tervdokumentációban szereplő *Jászfényszaru Város Ipari Park szennyvíz nyomócső áttervezése*  
az üzemeltetésünkben lévő közüzemi ivóvíz és szennyvíz víziközmű-rendszert

**érinti.**

A benyújtott tervdokumentációt áttanulmányoztuk, a **vízjogi létesítési engedély kiadásához  
hozzájárulunk, az ingatlanok szennyvízbekötései** a tervezett közüzemi hálózatra történő  
csatlakozással **megvalósíthatók.**

A bemutatott tervdokumentációban alkalmazott csőanyagokkal, azok méretével, anyagával, a  
szerelvények elhelyezésével **egyetértünk.**

Az e-közmű rendszerben, illetve a tervegyeztetés során feltüntetett közműnyomvonalak  
tájékoztató jellegűek. A pontos nyomvonalak meghatározásához kézi földmunkával kialakított  
kutatófeltárás szükséges.

A szennyvíz bekötési igénybejelentést a felhasználási hely tulajdonosának a Tiszamenti  
Regionális Vízművek Zrt.-nél (5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5.) kell kezdeményezni az  
58/2013.(II.27.) Kormányrendelet 5. sz. melléklete „A” és „B” pontja szerinti jogosultsággal  
rendelkező tervező (vízímérnök tervező, épületgépész tervező) által elkészített bekötési  
tervdokumentáció benyújtásával.

A tervezés során fokozott figyelmet kérünk fordítani:

- tulajdonosi viszonyok igazolására,
- a vízfelhasználási igényeknek megfelelő ivóvíz-, és szennyvíz-bekötővezeték átmérőjének meghatározására, vízigény és szennyvízkibocsátás számításra,
- a területen található egyéb közüzemi vezetésekre, a társszolgáltatókkal történő egyeztetésre (Gázművek, Elektromos művek, Távközlési Társaságok, Kábel TV, Magyar Közútkezelő Zrt, ...stb.), valamint
- ha szükséges, az építendő ivóvíz-, és szennyvíz-bekötővezeték védelembe helyezésére.

A szennyvíz bekötés pontos műszaki tartalmának ismeretében, a benyújtott kérelmet a területileg illetékes üzemvezető elbírálja, aláírásával ellátja, engedélyezi, írásbeli árajánlatot ad a bekötési díjról. A kérelem elbírálása a benyújtásától számított 15 napon belül történik.

Társaságunk a szennyvízbekötésre vonatkozó árajánlatát a megrendeléstől számított 30 napig tartja fent!

A munkavégzés során az alábbi szabályokat, előírásokat maradéktalanul be kell tartani:

- A vízbázisok, vízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII.18.) **védőtávolságokra vonatkozó** Kormányrendelet rendelkezéseit.
- A vezeték védelméről az MSZ 7487-2/1980 foglaltak szerint kell gondoskodni.
- A Társaságunk üzemeltetésében lévő víziközmű hálózatokra történő rácsatlakozást csak a víziközmű szolgáltató végezheti, vagy szakmai jogosultsággal rendelkező kivitelező, mely esetben a kivitelezés idejére **Társaságunktól 8 nappal a kivitelezés megkezdését megelőzően szakfelügyeletet kell megrendelni.** A szakfelügyelet írásban történő megrendelésének tartalmaznia kell a munkavégzés helyét, a munkát végző társaság, a Felelős Műszaki Vezető, a munkát irányító személy adatait, a munka tervezett kezdési és befejezési idejét, a kiadott közműegyeztetési nyilatkozat számát, illetve a munkavégzésre feljogosító engedély számát, érvényesség idejét, a kiadó hatóság megnevezését, valamint a költségviselés helyét (bankszámlaszám).
- Nyomvonalas létesítmények nyomvonalát helyi közműfeltárás alapján, a munkavégzés megkezdése előtt helyi képviselőnkkel egyeztetni kell.
- Feltárt vezeték szakaszok fagyvédelméről a kitakarás ideje alatti gondoskodni kell.
- Ivóvízvezeték esetében, a megfelelő (min 1,0 m) takarásról gondoskodni kell.
- Szennyvízvezeték esetében rövid szakaszon, az üzemmérnökséggel egyeztetve mechanikus védelem - burkolat, vagy védőcső - alkalmazásával csökkenthető a minimális takarási mélység.
- Amennyiben a létesítmény megvalósítása következtében az előírt védőtávolság vagy takarási mélység nem biztosítható, úgy az üzemelő közmű kiváltásáról gondoskodni kell, azt Társaságunkkal egyeztetve, külön eljárás keretén belül kell megvalósítani. A változást az e-közmű rendszernek megfelelő nyíltárkos geodéziai beméréssel dokumentálni kell.
- A kivitelezéssel érintett szakaszon tapasztalt illegális beavatkozás esetén, az adott szakasz munkakezdetkor bejelentett kivitelezőjének felelőssége a beavatkozással kapcsolatban mind anyagi, illetve büntetőjogi értelemben fennáll, a tevékenységből adódó kárainkat az adott vállalkozóval szemben érvényesíteni kívánjuk. Az indokolatlan felelősségre vonás elkerülése érdekében hálózaton tapasztalt korábbi



- beavatkozásokat az észlelést követően Üzemműködésünk felé jelezni, illetve dokumentálni kell.
- A közműhálózat és bekötővezetékek munkaidőn túli őrzéséről vagy legkevesebb 30 cm-es ideiglenes (kis szemcseméretű) talajtakarásáról a kivitelező köteles gondoskodni.
  - A munkálatok ideje alatt az engedélyezett tervet (melynek tartalmaznia kell az egyeztetési nyilatkozatokat is) a munkaterületen kell tartani.
  - Csapadékvíz a szennyvízelvezető-rendszerbe nem vezethető (TILOS!)
  - A kivitelező köteles bármely rongálást/vezetékhibát azonnal jelezni a Társaságunknak +36/80 205-157-es telefonszámon, valamint a megadott kapcsolattartóknak.
  - Amennyiben a kivitelezés során a tervdokumentációban vagy az e-közmű térképrendszerében nem szereplő, vélhetőleg Társaságunk üzemeltetésében lévő víziközmű-vezeték, szerelvényt, műtárgyat találnak, kérjük azt jelezni a lent megjelölt kapcsolattartónak.
  - A munkaterület átadásra és a műszaki átadás-átvételi eljárásra kérjük, Társaságunkat is meghívni!

Az **engedélyezés során felmerülő költségeket át kell vállalni**, majd Társaságunk a jogszabályi feltételek és tulajdonosi elvárások teljesülése esetén, szerződéskötést követően üzemeltetésre átveszi és hosszú távon jól karbantartva üzemelteti.

A vízjogi üzemeltetési engedély módosításának megkérése során szükséges megjelölni, valamint **kimutatást készíteni az újonnan építendő közütemi szennyvízhálózat helyéről** (utca, hrsz.), hosszáról, anyagáról, átmérőjéről, a beépítendő műtárgyak, szerelvények, tűzcsapok számáról, műszaki paramétereiről.

A megépített ivóvíz- és szennyvízhálózat **geodéziai bemérését el kell végezni**, a bemérési dokumentációt kérjük Társaságunk rendelkezésére bocsátani **digitális (dwg és pdf) illetve papír formátumban is**.

Előírt szakfelügyeletünk igénybevétele nélkül megvalósított létesítmény átadásához, üzembehelyezéséhez nem járunk hozzá.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a 253/1997.(XII.20.) sz. Kormányrendelet értelmében az épület csatornahálózatát úgy kell megvalósítani, hogy az épületbe szennyvíz vagy csapadékvíz visszaáramlás ne keletkezzék. Társaságunk az épület helyiségeinek szennyvíz vagy csapadékvíz elöntéséért semmilyen felelősséget nem vállal!

Az ivóvíz és szennyvíz bekötés megrendelése esetén, vagy egyéb felmerülő kérdések tisztázása érdekében, kérjük, keresse Társaságunkat, vagy a terület illetékes ágazatvezetőjét.

**Kapcsolattartók, szakfelügyelet megrendelése:**

TRV Zrt. Nyugati Régió Főmérnökség.

Kun Zsolt vízhálózati ágazatvezető;

Králik Szabolcs szennyvízkezelési ágazatvezető;

Tel.: 70/681-6013

Tel.: 30/467-5132

A közüzemi csatornahálózatba kizárólag kommunális eredetű szennyvizeket lehet bebocsátani, az ipari tevékenységből adódó, technológiai eredetű előkezeletlen, sós szennyvizek közcsonnába történő befogadása nem lehetséges! A szennyvízelvezető rendszerbe bocsátott szennyvíz minőségének meg kell felelnie a 28/2004. (XII.25.) KvVM rendeletben előírt határértékeknek.

A kivitelezés során okozott károkért Társaságunk felelősséget nem vállal, adott esetben anyagi kártérítési igényrel él!

Fent nevezett létesítmény vízjogi létesítési engedélyének a kiadása és terv szerinti megvalósulása ellen, a leírtak maradéktalan betartása mellett, kifogást nem emelünk.

Nyilatkozatunkat vízjogi létesítési engedélyezési eljárás céljából 1 példányban adtuk ki, mely 1 évig érvényes.

**Az elkészült kiviteli terveket szíveskedjenek bemutatni Társaságunknak!**

Debrecen, 2021. február 12.

Tisztelettel:



**Szöllősi Péter**  
üzemmnökség vezető



**Bálint Ferenc**  
műszaki főmunkatárs

**Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.**  
5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5.  
KHB: 10404508-45013087  
Adószám: 11265832-2-16  
\*47\*