

TIGÁZ Földgázelosztó
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184.
Telefon: +36 52 558-100
www.tigaz.hu

GRÁNICZ JÁNOS
Elektronikusan továbbított levél
az E-közmű rendszerben

Ügyintéző: Tóth Mariann
2100 Gödöllő Kenyérgyári út 3.
Telefon: +36 23-889-181
e-mail: toth.mariann@tigaz.hu
sorszám: 2020 / 50

Tárgy: egyeztetési nyilatkozat- **Jászfényszaru, Város Ipari Park szennyvíznyomócső áttervezése vízjogi engedélyezési és kiviteli terve**
sajátos építmény, műtárgy építési engedélyezési eljárásának előkészítéséhez.
e-közmű ügytári azonosító: **474255236**

Tisztelt Kérelmező!

A bányászatról szóló **1993. évi XLVIII. törvény** végrehajtására kiadott **203/1998. (XII.19.) Korm. rendelet 19/A és 19/B. §-a** alapján az **MSZ 7487/2** az **MSZ 7048/1** és **MSZ 7048/3** szabványok figyelembe vételével tárgyi engedély kiadásának előkészítéséhez az alábbi nyilatkozatot tesszük:

Szakági nyilvántartásunk alapján a Jászfényszaru település, tárgyban megjelölt úton illetve ingatlan előtt Társaságunk tulajdonában, ill. kezelésében gázelosztó vezeték **üzemel.**

A benyújtott tervdokumentáción feltüntetették a gázelosztó vezeték nyomvonalait.

A tárgyi létesítmény a meglévő gázelosztó vezeték ill. építési-, használatba vételi engedéllyel rendelkező, de még üzembe nem helyezett várható ismert továbbvezetés, rekonstrukció nyomvonalát és biztonsági övezetét:

érinti.

Tájékoztatjuk, hogy a tárgyi terv szerinti kivitelezéshez elengedhetetlen az alábbi feltételek betartása, az e-közmű szerinti eljárásban csak ezek teljesülése esetén fogunk tudni hozzájárulni:

Gépi földmunkát - beleértve a fúrási tevékenységet is - a keresztezett gázelosztóvezeték feltárásához szükséges szilárd burkolatú út felbontása kivételével, az elosztóvezeték szélső alkotóitól számított 1-1 méteres övezeten belül végezni nem lehet.

Az építési tevékenység kivitelezőjének gondoskodnia kell a kivitelezési munka megkezdése előtt az üzemeltető szakmai felügyelete mellett a keresztezett létesítmény nyomvonalának és a 203/1998. (XII.19.) Korm. rendelet 19/B. § (6) bekezdés szerinti övezet kijelöléséről, a kijelölt övezetnek az építési tevékenység alatti fenntartásáról, a



Nyilvántartási szám:
ISO 9001: 503/0089(7)-1-219(7)-1
ISO 14001: KIR/181(2)-1-160(2)-1
OHSAS 18001: MEBIR/43(2)-1-40(2)-1

keresztezett létesítmény feltárásáról. A kijelölés szakmai felügyeletével kapcsolatos költségeket a kivitelező köteles viselni.

A szakmai felügyeletet a kijelölés tervezett időpontja előtt 8 nappal a TIGÁZ-Zrt.ft. Gödöllői Területi üzemeltetési egység illetékesség szerinti üzeménél - (Diósd és Szigetszentmiklósi Üzem: Szabo.Miklos@tigaz.hu; Gödöllői és Vecsési üzem: Kardos.Zoltan@tigaz.hu ; Szentendrei és Váci üzemek: Fabok.Peter@tigaz.hu)- írásban kell megrendelni. Megrendeléskor kérjük mellékelje ezt a nyilatkozatot és egyéb dokumentumokat ha korábban szükséges volt jegyzőkönyv vagy fotók!

A munkavégzés során minden feltárt gázvezeték szakaszt csak fenti illetékes üzemünk engedélyének birtokában szabad eltakarni, a feltárt vezeték védelméről, annak eltakarásáig a kivitelező köteles gondoskodni.

A munkavégzés teljes időtartama alatt, a gázelosztó vezeték biztonsági övezetén belül tilos az anyagok elhelyezése, tárolása. Abban az esetben, ha az építési tevékenység végzése során a gázelosztó vezeték nyomvonala felett nehézgépjárművek (3,5 tonnát meghaladó tömeggel rendelkeznek) rendszeresen, ismétlődés szerűen közlekednek, ezt a területileg illetékes üzemünkkel egyeztetni szükséges. Ebben az esetben a gázelosztó vezeték védelmére ideiglenes védelmet kell kiépíteni, például betonlapos védelem.

A terv kivitelezésénél kérjük betartani a **21/2018. (IX. 27.) ITM** rendeletet a gázelosztó vezetékek biztonsági követelményeiről a Gázelosztó Vezetékek Biztonsági Szabályzatáról.

A terv végrehajtásánál különös figyelmet kell fordítani a takarási mélységre!

Amennyiben a takarási mélység a gázvezeték felett változik (kevesebb lesz) a tervezett – támfalépítés, vízhálózat kiváltás, útterv, forgalomtechnikai terv, zárt/nyitott csapadékvíz-elvezető árok - átereszt, csatornahálózat, vasútvonali rekonstrukció - nyomvonala illetve mélységi elrendezése miatt az üzemelő elosztó és leágazó vezetékhalózatunk részleges vagy teljes kiváltása, süllyesztése, védelembe helyezése, nyomvonalának áthelyezése szükséges.

A beruházónak kétoldalú Együttműködési megállapodást kell kötnie a TIGÁZ Zrt-vel. A megállapodásban rögzítésre kerül a kiváltásra kerülő gázelosztó vezeték vagyoni rendezése és a kiváltás pontos műszaki tartalma.

A megállapodás alapján a kiváltáshoz szükséges tervet a beruházó készítteti el. A kivitelezést a TIGÁZ Zrt. által minősített alvállalkozó végezheti, és a teljes vezetékkiváltás költsége a beruházót terheli. **A kiváltás elvégzését követően ismételt közműegyeztetést kell végezni, amely alapján az idegen közművezeték (pl. csapadékcsatorna) kivitelezése elvégezhető.**

Az Együttműködési Megállapodás megkötéséhez a Tigáz Zrt. Fejlesztési szervezetét kell keresni. Kapcsolattartó: Tóth György Toth.Gyorgy@Tigaz.hu

Egyéb felmerülő kérdés esetén Pintér Attilát keressék pinter.attila.peter@tigaz.hu

Ha a munkaterületen gázszivárgást észlelnek, vagy a gázvezeték megsemmisült, akkor azt haladéktalanul be kell jelenteni a 06/80/300-300 éjjel-nappal ingyenesen hívható üzemzari bejelentő telefonszámon.

Tárgyi létesítmény használatbavétele, üzembe helyezése csak társaságunk erre vonatkozó írásos hozzájáruló nyilatkozata után történhet meg. A nyilatkozat a kiadástól számított **1 évig érvényes.**

Felhívjuk figyelmét, hogy az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló **324/2013. (VIII. 29.) Korm.** rendelet **9/B. § (1)** bekezdése értelmében: „A közműegyeztetést kérelmező kizárólag a közműegyeztető rendszeren keresztül indíthatja el a közműegyeztetési folyamatot.”

A TIGÁZ-Zrt Kft. tájékoztatja az érintetteket, hogy a jelen nyilatkozat kiadásával összefüggésben tudomására jutott személyes adatokat a vonatkozó jogszabályokban meghatározott kötelezettségei teljesítése érdekében kezeli, amelynek körében biztosítja a mindenkor hatályos adatkezelési, adatvédelmi illetve adatbiztonsági jogszabályok érvényesülését, így különösen a GDPR valamint az Info tv rendelkezéseinek betartását. Az adatkezelésre vonatkozó Társasági rendelkezéseket az adatkezelő – Üzletszabályzatban is megtalálható - Adatkezelési Tájékoztatója tartalmazza, mely ügyfélszolgálatokon és az alábbi linken érhető el:

<https://www.tigaz.hu/dokumentumok/Adatkezelesi-tajekoztato>

Kelt, 2021.02.10.



Pintér Attila

Nyugati Régió – Műszaki Csoport
Műszaki Csoportvezető
TIGÁZ Zrt.