

OPUSTIGÁZ Földgázelosztó
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184.
Telefon: +36 52 558-100
www.tigaz.hu

SPECIÁLTERV Kft.
Elektronikusan továbbított levél
az E-közmű rendszerben

Ügyintéző: Kővári Zoltán
2100 Gödöllő Kenyérgyári út 3.
Telefon: +36 70/698 41 09
e-mail: kovari.zoltan@opustigaz.hu
sorszám: 2023 / 2333

Tárgy: egyeztetési nyilatkozat-**Jászfényszaru,**
kerékpárút felülvizsgálat
sajátos építmény, műtárgy építési engedélyezési
eljárásának előkészítéséhez.
e-közmű ügytári azonosító: **552111319**

Tisztelt Kérelmező!

A bányászatról szóló **1993. évi XLVIII. törvény** végrehajtására kiadott **203/1998. (XII.19.) Korm. rendelet 19/A és 19/B. §-a** alapján az **MSZ 7487/2** az **MSZ 7048/1** és **MSZ 7048/3** szabványok figyelembe vételével tárgyi engedély kiadásának előkészítéséhez az alábbi nyilatkozatot tesszük:

Szakági nyilvántartásunk alapján a Jászfényszaru település, tárgyban megjelölt úton illetve ingatlan előtt Társaságunk tulajdonában, ill. kezelésében gázelosztó vezeték **üzemel.**

A benyújtott tervdokumentáción feltüntetették a gázelosztó vezeték nyomvonalait.

A tárgyi létesítmény a meglévő gázelosztó vezeték ill. építési-, használatba vételi engedéllyel rendelkező, de még üzembe nem helyezett várható ismert tovább vezetés, rekonstrukció nyomvonalát és biztonsági övezetét:

érinti.

Tájékoztatjuk, hogy a tárgyi terv szerinti kivitelezéshez elengedhetetlen az alábbi feltételek betartása, az e-közmű szerinti eljárásban csak ezek teljesülése esetén fogunk tudni hozzájárulni:

Gépi földmunkát - beleértve a fúrási tevékenységet is - a keresztezett gázelosztóvezeték feltárásához szükséges szilárd burkolatú út felbontása kivételével, az elosztóvezeték szélső alkotóitól számított 1-1 méteres övezeten belül végezni nem lehet.

Az építési tevékenység kivitelezőjének gondoskodnia kell a kivitelezési munka megkezdése előtt az üzemeltető szakmai felügyelete mellett a keresztezett létesítmény nyomvonalának és a 203/1998. (XII.19.) Korm. rendelet 19/B. § (6) bekezdés szerinti övezet kijelöléséről, a kijelölt övezetnek az építési tevékenység alatti fenntartásáról, a keresztezett létesítmény feltárásáról. A kijelölés szakmai felügyeletével kapcsolatos költségeket a kivitelező köteles viselni.



Nyilvántartási szám:
ISO 9001: 503/0089(8)-219(8)
ISO 14001: KIR/181(3)-160(3)
ISO 45001: MEBIR/43(3)-40(3)

A szakfelügyeletet a kijelölés tervezett időpontja előtt 8 nappal az OPUS TIGÁZ Zrt. ugyfelszolgalat@opustigaz.hu e-mail címen írásban kell megrendelni. Megrendeléskor kérjük, mellékelje nyilatkozatunkat, és az e-közmű rendszerbe feltöltött és egyeztetett helyszínrajzok másolati példányát. A munkavégzés során minden feltárt gázvezeték szakaszt csak fenti illetékes üzemünk engedélyének birtokában szabad eltakarni, a feltárt vezetékek védelméről, annak eltakarásáig a kivitelező köteles gondoskodni.

A munkavégzés teljes időtartama alatt, a gázelosztó vezetékek biztonsági övezetén belül tilos az anyagok elhelyezése, tárolása. Abban az esetben, ha az építési tevékenység végzése során a gázelosztó vezetékek nyomvonala felett nehézgépjárművek (3,5 tonnát meghaladó tömeggel rendelkeznek) rendszeresen, ismétlődés szerűen közlekednek, ezt a területileg illetékes üzemünkkel egyeztetni szükséges. Ebben az esetben a gázelosztó vezetékek védelmére ideiglenes védelmet kell kiépíteni, például betonlapos védelem.

Tervezésnél, kivitelezésnél az alábbi kötelező érvényű szabványokat, rendeletekben előírtakat kérjük betartani, ill. alkalmazni: 21/2018. (IX. 27.) ITM rendelet a gázelosztó vezetékek biztonsági követelményeiről és a Gázelosztó Vezetékek Biztonsági Szabályzatáról valamint (MSZ 7487-2:1980) Közmű- és egyéb vezetékek elrendezése közterületen, elhelyezés a térszint alatt.

Egyéb felmerülő kérdés esetén keressék Kerekgyarto.Robert@opustigaz.hu

Ha a munkaterületen gázszivárgást észlelnek, vagy a gázvezeték megsemmisült, akkor azt haladéktalanul be kell jelenteni a 06/80/300-300 éjjel-nappal ingyenesen hívható üzemszervi bejelentő telefonszámon.

Tárgyi létesítmény használatbavétele, üzembe helyezése csak társaságunk erre vonatkozó írásos hozzájáruló nyilatkozata után történhet meg. A nyilatkozat a kiadástól számított **1 évig érvényes.**

Felhívjuk figyelmét, hogy az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló **324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet 9/B. § (1)** bekezdése értelmében: „A közműegyeztetést kérelmező kizárólag a közműegyeztető rendszeren keresztül indíthatja el a közműegyeztetési folyamatot.”

A TIGÁZ-Zrt Kft. tájékoztatja az érintetteket, hogy a jelen nyilatkozat kiadásával összefüggésben tudomására jutott személyes adatokat a vonatkozó jogszabályokban meghatározott kötelezettségei teljesítése érdekében kezeli, amelynek körében biztosítja a mindenkor hatályos adatkezelési, adatvédelmi illetve adatbiztonsági jogszabályok érvényesülését, így különösen a GDPR valamint az Info tv rendelkezéseinek betartását. Az adatkezelésre vonatkozó Társasági rendelkezéseket az adatkezelő – Üzletszabályzatban is megtalálható - Adatkezelési Tájékoztatója tartalmazza, mely ügyfélszolgálatokon és az alábbi linken érhető el:

<https://www.opustigaz.hu/dokumentumok/adatvedelem>

Kelt.2023. 09. 13.



Kerekgyártó Róbert

Nyugati Régió – Műszaki Csoport
Műszaki Csoportvezető
TIGÁZ Zrt.

TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK

ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG



SPECIÁLTERV Kft.
részére

Budapest
13. ker., Kassák Lajos utca 81.
1134

Iktatószám: nyf/1-625/2023.

Tárgy: Közműnyilatkozat 23.104_UT Jászfényszaru
kerékpárút felülvizsgálat tárgyában.

Ügyintéző: Gaál Péter

E-mail: gaal.peter@trvzrt.hu

Hiv.sz: 552111319 e-közmű

Önök ügyintézője: Majoros György Krisztián

E-mail: specialterv@specialterv.hu

Kérjük, a válaszlevélben szíveskedjen a fenti
iktatószámra hivatkozni!

Tisztelt Címzett!

A tárgyban megnevezett létesítmény megvalósításához, Társaságunkhoz 2023.09.12. napján beérkezett közműegyeztetésre vonatkozó megkeresésükre az alábbi nyilatkozatot adjuk:

A benyújtott, *Tóth Soma* felelős tervező által készített, 23.104 tervszámú tervdokumentációban szereplő „Jászfényszaru, Csörsz vezér kerékpárút (I-IV. ütem), kerékpáros híd és kerékpáros pihenőpark” tárgyú munkavégzés az üzemeltetésünkben lévő közüzemi ivóvíz és szennyvíz víziközmű-rendszert

érinti.

Az e-közmű rendszerben, illetve a tervegyeztetés során feltüntetett közműnyomvonalak tájékoztató jellegűek! A pontos nyomvonalak és fektetési mélységek meghatározásához kézi földmunkával kialakított kutatófeltárás szükséges!

Az üzemeltetési területünkön a tervezett létesítmény az alábbiak betartása mellett valósítható meg:

- A megvalósítás során alkalmazni kell a vízbázisok, vízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII.18.) Kormányrendelet **védőtávolságokra vonatkozó** rendelkezéseit.
- A kivitelezés megkezdése előtt munkaterület átadást kell tartani. A munkaterület átadási-átvételi eljárásra vonatkozó meghívót Társaságunk részére meg kell küldeni.
- Kivitelezés alatt ellenőrzési, illetve észrevételezési jogunkat fenntartjuk, a munkavégzés az észrevételek betartásával folytatható.
- A vezetékek védelméről az MSZ 7487-2/1980-ban foglaltak szerint kell gondoskodni.
- Az üzemeltetésünkben lévő közműveket érintő **munkavégzés időtartamára Társaságunktól 8 nappal a kivitelezés megkezdését megelőzően a munkavégzéshez szükséges szakfelügyeletet meg kell rendelni! Szakfelügyelet hiányában kivitelezés a közműveinket érintő területen nem végezhető!** A szakfelügyelet írásban történő megrendelésének tartalmaznia kell a munkavégzés



Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. | 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5.

Tel.: +36 56 422-522 | info@trvzrt.hu | www.trvzrt.hu

gaal



helyét, a munkát végző társaság, a Felelős Műszaki Vezető, a munkát irányító személy adatait, a munka tervezett kezdési és befejezési idejét, a kiadott közműegyeztetési nyilatkozat számát, illetve a munkavégzésre feljogosító engedély számát, érvényesség idejét, a kiadó hatóság megnevezését, valamint a költségviselés helyét (bankszámlaszám).

- Nyomvonalas létesítmények nyomvonalát helyi közműfeltárás alapján, a munkavégzés megkezdése előtt helyi képviselőnkkel egyeztetni kell.
- Feltárt vezetékszakaszok fagyvédelméről a kitakarás ideje alatt gondoskodni kell.
- Amennyiben a tervezett létesítmény tűzcsapot, illetve közkifolyót érint, azokat át kell helyezni, a tűzcsapot kitörésbiztos föld feletti kivitelűre kell cserélni. Az építés, rekonstrukció során esetlegesen érintett egyéb víziközmű szerelvényeket (pl. fedlapok, csapszekrény) a tervezett létesítmény talaj, burkolat szintjébe kell emelni.
- Ivóvízvezeték esetében a megfelelő (min 1,0 m) takarásról gondoskodni kell. Szennyvízvezeték esetében rövid szakaszon, az üzemmérnökséggel egyeztetve mechanikus védelem – burkolat vagy védőcső – alkalmazásával csökkenthető a minimális takarási mélység.
- Amennyiben a létesítmény megvalósítása következtében az előírt védőtávolság vagy takarási mélység nem biztosítható, úgy az üzemelő közmű kiváltásáról gondoskodni kell, azt Társaságunkkal egyeztetve, külön eljárás keretén belül kell megvalósítani. A változást az e-közmű rendszernek megfelelő nyíltárkos geodéziai beméréssel dokumentálni kell!
- Burkolattípusváltás, fenntartási időszak alatti bontási tilalom, vagy a hálózat műszaki állapota, elhelyezkedése azt indokolja, Társaságunkkal egyeztetve gondoskodni kell a vezetékek kiváltásáról!
- A burkolatépítéssel érintett szakaszon, ott, ahol a víziközmű-csatlakozás kialakítása az ingatlanon belül nem megoldott, a bekötővezetéseket a közúti úrszelvény külső széléig ki kell építeni, úgy, hogy a később létesítendő bekötés burkolatbontással ne járjon, amelyről nyíltárkos geodéziai bemérést át kell nyújtani Társaságunk részére.
- Bármilyen víziközmű szerelvény aszfalttal történő elfedése, építési hulladékok, törmelékek víziközmű-rendszerbe történő juttatása TILOS! A munkavégzés által érintett szennyvíz műtárgyak meglévő és kivitelezést követő állapotát dokumentálni kell, a műszaki átadás-átvételi eljáráshoz kamerás felvétel készítése szükséges az érintett szakaszok végeitől további 50-50 méter távolságig, Társaságunk értesítése mellett erre szakosodott külső cég megbízásával, vagy Társaságunktól megrendelve. Amennyiben a kamerás vizsgálat során építési hulladékot, törmelékot találnak a szennyvízelvezető rendszerben, azok eltávolításáról a kivitelező köteles gondoskodni.
- A munkálatok végzése során talált, de a tervdokumentációban vagy az e-közmű térképrendszerében nem szereplő, vélhetőleg Társaságunk üzemeltetésében lévő víziközmű-vezetéseket, szerelvényeket, műtárgyakat be kell jelenteni a területileg illetékes Üzemmérnökségen, vagy a lent megjelölt kapcsolattartónak.
- A közműhálózat és bekötővezetékek munkaidőn túli őrzéséről vagy legkevesebb 30 cm-es ideiglenes (kis szemcseméretű) talajtakarásáról a kivitelező köteles gondoskodni.
- A munkálatok ideje alatt az engedélyezett tervet (melynek tartalmaznia kell az egyeztetési nyilatkozatokat is) a munkaterületen kell tartani.

TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK

ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG



- A kivitelező köteles bármely rongálást/vezetékhibát azonnal jelezni Társaságunknak a +36/80 205-157-es telefonszámon, valamint a megadott kapcsolattartóknak!
- A műszaki átadás-átvételi eljárásról Társaságunkat értesíteni szükséges.
- A kivitelezés során okozott károkért Társaságunk felelősséget nem vállal, adott esetben anyagi kártérítési igénnyel él!

Előírt szakfelügyeletünk igénybevétele nélkül megvalósított létesítmény műszaki átadásához, forgalomba/üzembe helyezéséhez, használatbavételéhez nem járulunk hozzá!

Helyi kapcsolattartók, szakfelügyelet megrendelése:

TRV Zrt. Nyugati régió Főmérnöksége

Munkanapokon H – Cs: 08:00 – 16:00; P: 08:00 – 13:00

Kis-Bakos Tamás vízhálózati ágazatvezető;

Tel.: 70/930-4323

e-mail: kis-bakos.tamas@trvzrt.hu

Cserta István szv. kezelési ágazatvezető;

Tel.: 70/930-4322

e-mail: cserta.istvan@trvzrt.hu

Csapadékvíz a szennyvízelvezető-rendszerbe nem vezethető!

Fent nevezett létesítmény megvalósulása ellen, a leírtak maradéktalan betartása mellett, kifogást nem emelünk.

Nyilatkozatunkat közműegyeztetés céljából 1 példányban adtuk ki, mely 1 évig érvényes.

Debrecen, 2023. szeptember 18.

Tisztelettel:

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.

5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5.

KHB: 10404508-45013087

Adószám: 11265832-2-18

47

Szöllősi Péter
üzemmnökség vezető

Bálint Ferenc
műszaki főmunkatárs

Címzett: Majoros György
SPECIÁLTERV Kft.

Küldő: MVM NET Zrt.
Műszaki Igazgatóság

E-mail: specialterv@specialterv.hu

Ügyintéző: Cselik Alíz

E-Közmű: 552111319

Telefon: 304-2310

Dátum: 2023. szeptember 20.

E-mail: kozmu@mvmnet.hu

Tárgy: Közműegyeztetési nyilatkozat

Oldalak: 1

Iktatószám: E-K-15077/2023

Tisztelt Majoros György Úr!

Az Önök által tervezett, 23_104_UT_Jászfényszaru_kerékpárút_felülvizsgálat tárgyában az alábbi nyilatkozatot tesszük:

A tervező bemutatta a fent nevezett munka helyszínrajzát az MVM NET ZRT. képviselőjének.

Fent nevezett helyszín érinti az Invitech Kft. alépítményében és kábelében lévő optikai szálutalajdonunkat.

A kivitelezéshez az Invitech Kft. előírásainak betartásával és az alábbi feltételekkel járunk hozzá:

- Felhívjuk figyelmüket, hogy amennyiben az Invitech Kft. hálózatának kiváltása szükséges, úgy az MVM NET Zrt. szálutalajdonát is ki kell váltani, melyhez kiváltási tervet kell benyújtani a fenti e-mail címre.
- **A munkaterület átadási eljárást 8 munkanappal korábban a KÖZMŰ ügyfélszolgálatán (E-mail: kozmu@mvmnet.hu) írásban be kell jelenteni, az eljárásra az MVM NET Zrt. képviselőit meg kell hívni! Egyidejűleg meg kell adni a Felelős Műszaki Vezető elérhetőségeit is!**
- **Kérjük a bejelentés során az E-közmű azonosító számra és/vagy az iktatószámunkra szíveskedjenek hivatkozni.**
- A munkavégzés teljes ideje alatt a munkaterületen kell tartani a velünk egyeztetett kiviteli tervet, melynek tartalmaznia kell jelen hozzájárulásunkat is!
- Távközlési létesítményünk megközelítése, illetve keresztezése kizárólag a vonatkozó jogszabályokban – kiemelten 8/2012. (I. 26.) NMHH rendeletben – foglaltak betartásával lehetséges.
- **Az MVM NET Zrt. hálózatát érintő bármely cső, vagy kábel sérülést, haladéktalanul be kell jelenteni az MVM NET Zrt. NOC munkatársainak E-mailen: noc@mvmnet.hu, vagy telefonon a +36-1/304-2266 hívószámon!**
- Minden a rongálással okozott kár - szakfelügyelettől függetlenül - helyreállításával kapcsolatos költség a Beruházót és a Kivitelezőt terheli! Ide értendők a szükséges ellenőrző mérések és átjárhatóság vizsgálatok elvégzése, a csövek és kábelek ideiglenes és végleges javításának költségei is.
- Fentiek be nem tartásából eredő esetleges kárunkat a Beruházó és a Kivitelező felé az MVM NET Zrt. egyetemlegesen érvényesíti!
- **A munkakezdés bejelentésének elmulasztása esetén nem járunk hozzá az adott létesítmény hatósági engedélyének kiadásához.**

Jelen nyilatkozatunk kizárólag e terv engedélyezéséről szól. Bármilyen jellegű tervváltozás, a terv, vagy nyilatkozatunk érvényességének lejárása esetén új egyeztetés lefolytatása szükséges!

A közműegyeztetés érvényessége az érvényessé vált E-közmű nyilatkozattól számított 1 év.

Üdvözléttel:

Vágó Zsolt
főmérnök

Feil László
optikai hálózatok osztályvezető

Iktatási szám: 06-0872/2023

Kérelem adatai:

Megrendelő neve: SPECIÁLTERV Kft.

Megrendelő címe: 1134 Budapest 13. ker., Kassák Lajos utca 81.

E-közmű azonosító: 552111319

Tárgy: 23_104_UT_Jászfényszaru_kerékpárút_felülvizsgálat

KÖZMŰKEZELŐI NYILATKOZAT

A tervezett munka érinti a DIGI KFT. alépítményes hálózatát, ezért a munkakezdés bejelentése és a szakfelügyelet megrendelése elengedhetetlen.

Az érintett szakaszon, ahol a tervezett munka két méterre megközelíti / keresztezi / ráépül a DIGI nyomvonalára, a munka mindenképpen csak szakfelügyelet mellett végezhető, és az érintett szakaszon kézi feltárással és kutatógödör ásással kell megbizonyosodni a lefektetett nyomvonalunk valós mélységéről és pozíciójáról!

Az előzetesen feltárt csöveinket a munkálatok során kérjük biztonságba helyezni, úgy, hogy a csövek megfelelő alátámasztásáról is gondoskodnak.

Az esetleges védelembehelyezésről, süllyesztésről a szakfelügyelet során kell dönteni (melyet a beruházás terhére kell elvégezni). A szakfelügyeletet adó műszaki kolléga előírásait maradéktalanul be kell tartani!

A DIGI alépítmény épségét nyílt árokban be kell mutatni szakfelügyeletünknek.

Amennyiben a DIGI hálózatának átépítése válik szükségessé, úgy a szükséges munkák kivitelezéséről az új létesítmény tulajdonosa a DIGI-vel előzetesen egyeztetni köteles.

Az átépítéssel összefüggésben felmerülő valamennyi költség viselésére az új létesítmény tulajdonosa köteles. Kiváltási tervet kell készíteni, amit Társaságunkkal jóvá kell hagyatni. Jóváhagyott kiváltási terv hiányában a tervezési területen lévő munkák kivitelezéséhez nem járulunk hozzá. A távközlési kábelek kiváltását, védelembe helyezését csak távközlési szakági tervező tervezheti meg, melyről szükséges egyeztetni a DIGI KFT-vel is.

A burkolat bontási munkálat csak szakfelügyeletünk jelenlétében kezdhető meg!

Kérjük a szakfelügyelet megrendelés időpontját úgy adják meg, hogy műszaki kollégánk az alépítmény feltárássakor a helyszínen legyen! Kérjük keresse területileg illetékes műszaki kollégánkat.

A munkakezdést és a szakfelügyeletet – írásbeli időpont egyeztetés keretében – a tárgyi létesítmény helyszíni munkálatainak megkezdése előtt legalább 15 nappal szükséges társaságunknak bejelenteni, illetve megrendelni a kozmuegyeztetes@digi.hu e-mail címen. A munkakezdés/műszaki átadás-átvétel bejelentésekor, illetve a szakfelügyelet megrendelésekor kérjük szerepeltetni az e-közmű azonosítót a munka beazonosítása és visszakereshetősége miatt.

A létesítmény építése során az MSZ 7487 számú közműrendezési szabvány előírásait be kell tartani, a távközlés részére fenntartott helyet szabadon kell hagyni.

A távközlési létesítmények 2-2 méteres körzetében kizárólag kézi szerszámmal és a DIGI szakfelügyeletének jelenlétében szabad munkát végezni, a gépi munkavégzéshez a DIGI nem járul hozzá.

A távközlési hálózat nyomvonala kizárólag kézi földmunkával tárható fel, a kutató árkok megfelelő sűrűségű alkalmazásával. A kutató árkok visszatemetése csak a szakfelügyeletet adó DIGI-is dolgozó, illetve megbízott jelenlétében, és annak ellenőrzése mellett lehetséges, és ugyanez vonatkozik a munkaterületek végleges takarására is.

Amennyiben a beruházó és kivitelező az előírt műszeres ellenőrzést, ill. szakfelügyeletet nem rendeli meg - és a távközlési hálózatot megrongálja, úgy azt szándékos rongálásnak vesszük és feljelentési jogunkkal élünk, valamint a helyreállítási költséget a beruházónak kiszámlázzuk.

Egyben felhívjuk a figyelmet, hogy mindennemű távközlési hálózatban bekövetkezett esetleges rongálásért a beruházó és kivitelező egyetemlegesen erkölcsileg és anyagilag felelős. Rongálás esetén az előírások figyelmen kívül hagyása még szakfelügyelet jelenlétében sem mentesít a felelősség alól.

A föld alatti kábelek elhelyezkedésének pontos helyét, illetve mélységét a keresztezéseknél, illetve a megközelítéseknél kitűzéssel kell megállapítani.

A kiásott munkaárókban a keresztezett DIGI hálózat megfelelő védelméről (alátámasztással, felfüggesztéssel stb.) gondoskodni kell.

A többszöri tereprendezés következtében a DIGI hálózatai esetenként a feltüntetett fektetési előírásoktól eltérő mélységben is előfordulhatnak.

A DIGI létesítmények fedlapjain anyagot tárolni tilos, azokat 2x2 m-es körzetben szabadon kell hagyni. A nyomvonalon kizárólag olyan mennyiségű anyag tárolható, amelyet a DIGI erre irányuló kérése esetén a kivitelező 1 órán belül képes eltávolítani.

A jelen eljárásban csatolt tervtől eltérő nyomvonal, illetve eltérő műszaki megoldások alkalmazása esetén újra egyeztetés szükséges, és jelen nyilatkozat érvényességét veszti. Jelen nyilatkozat a közműnyilatkozat érvényessé válásától számított 1 évig érvényes.

Szeged, 2023.09.19.

Tisztelettel:



Moldvai Réka
Közműegyeztető munkatárs
DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.

Dátum: Gyöngyös, 2023.09.14.

Ügyintéző: Éger Botond Szilamér
E-mail: gyongyosiregioekozmu@mvm.hu
Levélcím: 3201 Gyöngyös, Pf.: 48

**SPECIÁLTERV Kft. - Majoros
György Krisztián**
E-közmű azonosító: 552111319

Tárgy: Közmű üzemeltetési nyilatkozat

Tisztelt Cím!

Az E-közmű rendszerben benyújtott „Jászfényszaru, Csörsz vezér kerékpárút (I-IV. ütem), kerékpáros híd és kerékpáros pihenőpark - útépítés felülvizsgálat 23_104_UT” tárgyú kérelemben meghatározott munkák érintik Társaságunk üzemeltetésében lévő 0,4 kV szabadvezetéki, 20 kV szabadvezetéki hálózat biztonsági övezetét.

A 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet alapján:

„6. § (1) Föld feletti vezeték - ideértve a vezeték tartószerkezetén (oszlopán) elhelyezett átalakító és kapcsoló berendezést is” - biztonsági övezete a vezeték névleges feszültségétől függően, a vezeték mindkét oldalán a szélső, nyugalomban lévő áramvezetőktől vízszintesen és nyomvonalukra merőlegesen mért, következő távolságokra lévő függőleges síkokig terjed:

a) föld feletti szabadvezeték esetében:

ae) 1 kV felett 35 kV névleges feszültségig 5 méter, de a vezeték azon szakaszán, amely a belterületre és a fokozott biztonságra vonatkozó előírásainak megtartásával létesült, 2,5 méter,

af) legfeljebb 1 kV névleges feszültségig 1 méter, a vezeték tartószerkezetén (oszlopán) elhelyezett

átalakító és kapcsoló berendezés esetében 2,5 méter,

b) föld feletti szigetelt vezeték és univerzális kábel esetében 0,5 méter, a szigetelt vezeték és univerzális kábel tartószerkezetén (oszlopán) elhelyezett átalakító és kapcsoló berendezés esetében 2,5 méter,

c) föld feletti burkolt vezeték esetében legfeljebb 25 kV névleges feszültségig 2,5 méter és 1,25 méter vezeték azon szakaszán, amely a belterületre és a fokozott biztonságra vagy a különleges biztonságra vonatkozó előírásoknak megtartásával létesült,

d) föld feletti vezeték végpontján a biztonsági övezet a végponttól vízszintesen minden irányban mért, a feszültségszinttől függően az a), b) és c) pontban meghatározott távolságokra lévő függőleges síkokig is kiterjed.

(2) Földben elhelyezett vezeték biztonsági övezete mindkét oldalon a vezeték névleges feszültségétől függően

a) 35 kV-nál nem nagyobb névleges feszültség esetében 1 méter,

a vezeték szélső pontjától vízszintesen és nyomvonalára merőlegesen mért távolságokra lévő függőleges síkokig terjed.”

A villamosenergia-elosztás biztosítása, a csatlakozási és elosztóhálózat-használati szerződés teljesítése keretében kezelt személyes adatokra vonatkozó tájékoztatást az Általános Adatkezelési Tájékoztatóban; az ügyintézés során készített hangfelvétellel összefüggésben kezelt személyes adatokra vonatkozó tájékoztatást a Hangfelvétel Rögzítésére Vonatkozó Adatkezelési Tájékoztatóban; míg az MVM Vállalkozáscsoport egyes tagvállalatai által kötött szerződésekben, illetve más dokumentumokban kapcsolattartóként megjelölt természetes személyek személyes adatainak kezeléséről szóló tájékoztatást az ezen című Adatkezelési Tájékoztatóban találhatja meg.

A tájékoztatók a <http://www.mvmnext.hu/Adatvedelem/Tajekoztatok> honlapon és az ügyfélszolgálati irodáinkban érhetők el.

MVM Émász Áramhálózati Kft.

Székhely: 3525 Miskolc, Dózsa György út 13.

Cgsz: 05-09-013453; Adószám: 13804495-2-05

Nyilvántartó Bíróság: Miskolci Törvényszék Cégbírósága

Telefon: +36 20/30/70/1 474 9999

E-mail: ugyfelszolgalat@mvm.hu

Levelezési cím: 1439 Budapest, Pf. 700

www.mvmemaszhalozat.hu

A tervezett munkálatokhoz az alábbi feltételek maradéktalan betartása mellett hozzájárulunk:

- Nyilatkozatunk az E-közmű rendszer által kiadandó Közműnyilatkozathoz készült, felhasználni csak azzal együtt, annak részeként lehet!
- A hálózataink biztonsági övezetében kivitelezési munkák csak a társaságunk által kiadott munkaterület átadás-átvételi jegyzőkönyv birtokában végezhetők. Ennek érdekében a munkálatok tervezett megkezdése előtt legalább 20 nappal a kivitelező köteles a munkakezdést elektronikus levélben bejelenteni a regiolevelezes.gyongyos@mvm.hu e-mail címre.
- Hálózataink biztonsági övezetében csak kellő körültekintéssel, kézi erővel végzett földmunka végezhető.
- A munka végzése során be kell tartani a biztonsági övezetben történő munkavégzésre vonatkozó 2/2013. (I. 22.) NGM rendeletben meghatározott tilalmakat és korlátozásokat.
- Jelen nyilatkozatunk a keltezésétől számított 1 évig érvényes.
- A kivitelezési munkák csak közműegyeztetett és érvényes engedélyekkel rendelkező kiviteli tervek alapján kezdhetők meg!
- A munkálatok által hálózatunkban és berendezéseinkben okozott károkért és balesetekért az építtető és kivitelező egyetemlegesen teljes anyagi és büntetőjogi felelősséggel tartozik.
- Kábelsértés esetén a 06-/20/30/70/1 474 9999- es telefonszámon kell azonnal értesíteni az áramszolgáltatót!

Tisztelettel:



Vonnák György
üzemviteli műszaki irányító

MVM Émász Áramhálózati Kft.



Rozinai Roland
senior üzemi munkatárs

MVM Émász Áramhálózati Kft.

A villamosenergia-elosztás biztosítása, a csatlakozási és elosztóhálózat-használati szerződés teljesítése keretében kezelt személyes adatokra vonatkozó tájékoztatást az Általános Adatkezelési Tájékoztatóban; az ügyintézés során készített hangfelvétellel összefüggésben kezelt személyes adatokra vonatkozó tájékoztatást a Hangfelvétel Rögzítésére Vonatkozó Adatkezelési Tájékoztatóban; míg az MVM Vállalkozáscsoport egyes tagvállalatai által kötött szerződésekben, illetve más dokumentumokban kapcsolattartóként megjelölt természetes személyek személyes adatainak kezeléséről szóló tájékoztatást az ezen című Adatkezelési Tájékoztatóban találhatja meg.

A tájékoztatók a <http://www.mvmnext.hu/Adatvedelem/Tajekoztatok> honlapon és az ügyfélszolgálati irodáinkban érhetők el.

MVM Émász Áramhálózati Kft.

Székhely: 3525 Miskolc, Dózsa György út 13.

Cgsz: 05-09-013453; Adószám: 13804495-2-05

Nyilvántartó Bíróság: Miskolci Törvényszék Cégbírósága

Telefon: +36 20/30/70/1 474 9999

E-mail: ugyfelszolgalat@mvm.hu

Levelezési cím: 1439 Budapest, Pf. 700

www.mvmemaszhalozat.hu